


Řez uložení potrubí Vodovod HD-PE



Krytí potrubí (m) ČSN 73 6005	Chodník	Vozovka	Volný terén
Vodovodní sítě	1,1 – 1,6*	1,5	1,1 – 1,6*

* Podle místních podmínek , dle ČSN 75 5401 a ČSN 75 5402 .

Pozn.:

Před započítáním zemních prací zajistí investor vytýčení dotčených podzemních sítí a jejich vyznačení na místě.

Při provádění zemních prací dodržovat ustanovení ČSN 73 3050 a vyhl. ČÚBP č. 324/1990Sb.

Pro podsyp a obsyp použít písek pouze bez ostrohranných částic do velikosti zrn 16 mm, příp. dle předpisu výrobce potrubí.

Před zásypem potrubí musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení.

Povrch terénu rýhy/výkopů bude uveden do původního stavu.