



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje



Územní odbor Strakonice
Dopravní inspektorát Strakonice

Č.j. KRPC-10502-1/ČJ-2016-020706

Strakonice 26. ledna 2017

Ing. Miloš Polanka
Projektový atelier
Písecká 506
386 01

Počet listů: 2
Přílohy: 2/0

Vyjádření k návrhu dopravního řešení stavby pro účely stavebního řízení

Na podkladě Vaší žádosti podané dne 18.01.2017 a předložené projektové dokumentace posoudila Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru Strakonice, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, předložený návrh dopravního řešení stavby a ke stavební akci

„Automatická městská toaleta Strakonice, ulice Ellerova“ obsahující návrh zřízení automatické městské toalety pro potřeby veřejnosti, pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení sděluje následující:

S o u h l a s í m e s řešením navrhované stavby dle předložené dokumentace ve vztahu k zajištění podmínek bezpečného a plynulého provozu na pozemních komunikacích a **s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.**

Nově navržené chodníky z automatické městské toalety budou provedeny v souladu s požadavky vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užití staveb, a v souladu s požadavky příslušné ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, zejména zdůrazňujeme nutnost zajištění přirozené vodící linie na chodnících (obrubník u trávniku musí být min. 6 cm vysoký) a provedení požadovaných hmatových úprav v místě přechodů pro chodce (varovný pás, který musí být umístěn podél celé plochy sníženého obrubníku a dále přetažen po obou stranách až do výšky obrubníku 8 cm a signální pás).

Dále upozorňujeme na absenci chodníku před Automatickou městskou toaletou a tím bezpečného a navazujícího přístupu z ulice Ellerova ve Strakonici.

Na Ohradě 1067
386 01 Strakonice

Tel.: 974 237 258 nebo 111
Email: st.di.inzenyr@pcr.cz

Vyřizuje: por. Bc. Lenka Dvořáková
komisař

por. Bc. Petr Kukrál
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÉHO KRAJE 3
ÚZEMNÍ ODBOR STRAKONICE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
386 01 STRAKONICE, NA OHRADE 1067



Policií ČR orazítované výkresy uvedené v příloze jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Příloha:

Výkres č. C.2 „Koordinační situace stavby“ orazítovaný Policií ČR

Výkres č. D.1.1.4 „Půdorys – zpevněné plochy + terénní úpravy“ orazítovaný Policií ČR