

LEGENDA:

- (A1) Nové vápenné omítky v rozsahu otlučených omítek, na očištěné zdivo jako adhezní můstek použita hydraulicky tuhnoucí suchá malta na bázi trasového cementu a mrazuvzdorného dolomitového písku odpovídající maltě třídy P III. Pro nové doplnění jádrových omítek použít hotovou, standardizovanou, čistě vápennou omítku, na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad. - zrnitost 0-3mm
  Vrchní vrstva - použít čistě vápennou omítku, na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad. - zrnitost 0-0,6mm
  Pro finalizaci povrchů použít minerální sol-silikátovou barvu bez titanové běloby. V místech se zvýšenou vlhkostí použít podnátěrový hydrofobizační nátěr na bázi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol (použito do výšky 300mm nad terén, v místě niky a parapetu oken)
  Použitý barevný odstín: fasáda - odstín sv. béžová (KEIM 9117), soklová část - výška 0,5m nad terén - odstín šedo-hnědá (KEIM 9285)
- (A2) Nový nátěr- pro finalizaci povrchů použít minerální sol-silikátovou barvu bez titanové běloby.
  V místech se zvýšenou vlhkostí použít podnátěrový hydrofobizační nátěr na bázi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol (použito do výšky 300mm nad terén, v místě niky a parapetu oken).
  Použitý barevný odstín: fasáda - odstín sv. béžová (KEIM 9117), soklová část - výška 0,5m nad terén - odstín šedo-hnědá (KEIM 9285)
- (B) Obroušení stávajícího nátěru dřevěných konstrukcí věže, případné vytmelení prasklin, bezbarvá impregnace proti dřevokazným houbám a hnilobě, nová krycí silikátová barva na dřevo pro venkovní nátěry - odstín hnědá (KEIM 9245)
- (C) Nové dřevěné šindele ze smrkového dřeva - štípané valašského typu, délka 500-600mm, šířka 100-150mm jejich impregnace proti dřevokazným houbám a hnilobě, nové bednění z prken a nové laťování dle rozměrů šindelů- všechny prvky bezbarvě impregnovány proti dřevokazným hozbám a hmyzu,
  Pokládka - jednoduché krytí - přesah min. 100mm - ostrou hranou proti převládajícímu směru větru
- (C2) Nové lemování z Cu plechu, ř.š. 250mm
- (D) Nové svlakové dveře z prken tl. 26mm, sraz prken na peru a drážku, svlaky zapuštěny na rybinu, závěsy kované - pásové, nové kování - vrchní zámek typu "Myšák" s horní klikou- kompletní kování na dveře z obou stran včetně protiplechu a klíčů, tesařská zárubeň z trámců 90/70mm začepovaných do sebe, osazena na vnitřní líc stěny, kotvena na chemii, nová krycí silikátová barva na dřevo pro venkovní nátěry - odstín hnědá (KEIM
- (E) Nová plechová krytina věže- měděný plech tl. 0,8mm, falcovaný - dvojitá drážka, pokládka na nové celoplošné bednění z prken, bednění opatřeno bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu, replika stávající špičky věže z měděného plechu
- (F) Zpětná pokládka kamenné dlažby, kameny položeny do vrstvy kameniva frakce- 8/16mm tl. 100mm, podkladní nosná vrstva z kameniva frakce 16/32 tl.100mm, spodní vrstva z kameniva 63-125 v předpokládané mocnosti 550-1300mm) spárování ze směsi písku frakce 0/2 a cementu (poměr 2:1)
- (J) Úprava nezpevněných ploch kolem objektu, srovnání povrchů + nová výsadba traviny
- (K) Okapový chodník - nová kamenná dlažba (žula - tloušťka 15mm, pravidelná hrana, spára cca 1cm), pemrlovaný povrch, pokládka do betonového lože tl. min. 40mm, štěrková podkladní vrstva frakce 16-32 tl. 150mm - hutněno, dno výkopu vyspádováno - položeno drenážní potrubí DN 80, vevedeno na terén pod objektem, pod vrstvu kameniva položena geotextilie, nové souvrství chodníku separováno od objektu nopovou fólií - více viz detail
- (M1) Osazení sítí proti vletu ptáků a hmyzu do objektu, rozměr 300/450mm, bodově svařovaná síť, velikost oka 30/30mm, průměr drátu 2 mm, - nátěr kovářskou černí, uchyceno do kovového rámu z pásoviny 40/5mm- povrch opatřen kovářskou černí + kotvení do zdiva na chemii , celkem 3ks (celkový rozměr bude ověřen dle zvoleného místa pro osazení rámu)
- (M2) Osazení sítí proti vletu ptáků a hmyzu do objektu, rozměr 1000/750mm, bodově svařovaná síť, velikost oka 30/30mm, průměr drátu 2 mm, - nátěr kovářskou černí, uchyceno do kovového rámu z pásoviny 40/5mm- povrch opatřen kovářskou černí + kotvení do zdiva na chemii , celkem 4ks (celkový rozměr bude ověřen dle zvoleného místa pro osazení rámu)
- (P) Doplnění chybějícícího zdiva- lomový kámen na VPC zdící maltu (parapet severní okna, lokálně chybějící kameny).Dále provedeno celoplošné vyspárování zdiva s přehozením jednotlivých spár vápennou nastavovanou maltou (míchána v těchto poměrech: 15 dílů plniva - písek, prosátá suť, 3 díly vápenného hydrátu, 1 díl portlandského cementu). Takto promísená směs bude obarvena dotónováním - 0.5 kg práškové tónovací barvy do vápenných nátěrů např. fronton v odstínu středně hnědá) se zatřením (zaklet ování) hranou zednické lžíce tak, aby malta byla zatlačena do jednotlivých spár. Při aplikaci malty dojde k zatření nejen jednotlivých spár zdiva, ale i menších kamenů (není na závadu).Výsledkem této aplikace povrchové úpravy by měla být částečně omítnutá zeď se zatlačením pojiva do spár s hrubým urovnáním do líce velkých kamenů
- (R) Kamenný žulový krajník, rozměr 100x250mm, pemrlovaný povrch, pokládka do betonového lože
- (S0) Stávající kamenný stupeň nově osazený, osazený do nového betonového lože tl. min. 40mm, štěrková podkladní vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm- hutněno
- (S1) Kamenný stupeň, žulový, výšky 180mm, osazený do betonového lože tl. min. 40mm, atypický tvar stupně - lichoběžník dle stávajícího stupně (šířka 450mm, délka cca 1600-1870mm), štěrková podkladní vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovaný povrch, ostařené hrany stupňů
- (S2) Kamenný stupeň, žulový, výšky 180mm, osazený do betonového lože tl. min. 40mm, atypický tvar stupně - lichoběžník dle stávajícího stupně (šířka 450mm, délka cca 1870-2150mm), štěrková podkladní vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovaný povrch, ostařené hrany stupňů
- (S3) Kamenný stupeň, žulový, výšky 180mm, osazený do betonového lože tl. min. 40mm, atypický tvar stupně - lichoběžník dle stávajícího stupně (šířka 300mm, délka cca 2150-2450mm), štěrková podkladní vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovaný povrch, ostařené hrany stupňů
- (S4) Kamenný stupeň, žulový, výšky 250mm (šířka 250mm, délka 1000mm), do betonového lože tl. min. 40mm, štěrková podkladní vrstva z kameniva frakce 16-32mm tl. 150mm, pemrlovaný povrch, ostařené hrany stupňů
- (U) Nová hrotnice, rozměr dle stávající, předpokládaný rozměr 100/100mm, délka 1400mm
- (V) Větrací mřížka 100/100mm, ráměček z pásové oceli, ocelová síťka s okem 5/5mm, žárově zinkováno, finální nátěr v odstínu fasády, ve zdivu osazena PVC průchodka Ø100mm pro umožnění odvětrání vlhkosti z podloží

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Rostecký	Jiří Urbánek a synové projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031
OBEC: Modlešovice	KRAJ: Jihočeský	
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 002 51 810		IČ: 735 52 771
PROJEKT: OPRAVA ZVONIČKY V OBCI MODLEŠOVICE - na pozemku: parcelní číslo 1073/1, k.ú. Modlešovice - č. památky: 26347/3-4255 ŘEZ - nový stav		DATUM: 05/2017 STUPEŇ: DPS, DSP Č. ZAKÁZKY: 001/2017 MĚŘÍTKO: 1:50 D.1 7