



KOMPLET – projektová kancelář
Ing. Jiří Neumitka
Písecká 893
386 01 Strakonice

Váš dopis/ze dne
16. 6. 2020

naše značka
116/Ko/20

vyřizuje/tel
Kocourek/380 420 415

dne
19. 6. 2020

Strakonice – odvodnění pozemků p.č. 114/1, 115/1 a 116/1 – MěÚ Strakonice

V přiložené situaci jsou informativně zakresleny sítě veřejného vodovodu a kanalizace v naší správě, které se nachází v dotčeném území. Před zahájením zemních prací je nutno stávající potrubí včetně přípojek do objektů vytýčit (provede p. Jindřich Vondříčka, tel. 724 974 001 – vodovod, p. Michal Hokr, tel. 606 761 376 – kanalizace). V případě, že se vytýčením nepodaří určit přesnou polohu potrubí, požadujeme provést kopanou sondu na náklad investora.

Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle §23 Zákona č. 274 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, osazení poklopů šachet a armatur bude upraveno na niveletu upraveného povrchu. V případě provádění protlaku pod komunikací požadujeme doložit kamerovou prohlídku, že nebylo kanalizační potrubí poškozeno.

Během provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na tomto zařízení. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

Před zasypáním výkopu požadujeme přizvat k ověření provedených prací.

Toto vyjádření platí 1 rok od data jeho vystavení.

TECHNICKÉ SLUŽBY
STRAKONICE s.r.o. ®
Vodohospodářské středisko
Raisova 274, 386 01 Strakonice
Tel: 380 420 413 / IČ: 251 56 888

Ing. Ludvík Němejc
Ředitel TS Strakonice s.r.o.

příloha: potvrzená situace



TECHNICKÉ SLUŽBY
STRAKONICE S.R.O. ©
Vodohospodářské středisko
Raisova 274, 386 01 Strakonice
Tel.: 380 420 413, IČ: 251 56 888
19.6.2020 JML
116/Ko/20