


- V1 – CYKY 3Cx1,5 mm² – světla
 V2 – CYKY 3Cx2,5 mm² – zásuvky 230V/16A
 V3 – CYKY 3Cx2,5 mm² – zásuvky 230V/16A
 V4 – CYKY 3Cx2,5 mm² – přímotopný konvektor 230V/2kW
 V5 – CYKY 3Cx2,5 mm² – ohřívač TUV 230V/ kW

- Ⓐ – CYKY 5Cx4 mm² – přívod z RH (řešeno v SO 01)
 CYA 16 mm² – provést propojení hlavní ochran. přídojnice v RS2
 s uzem. drátem FeZn 8 v šachtě.

 – svítidlo zářiv. 2x58W, t. ZC258/15 PLEXI ZK, IP54

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3X400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
 OCHRANNÝM POSPOJENÍM, PROUD. CHRÁNIČI DLE ČSN 332000-4-41.

ved. projektant	zodp. projektant	vypracoval	kreslil		Doubek Jaroslav elektroinstalace Přísecká 893, Strakonice IČO 41913574	
		Doubek Jaroslav				
investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810					č. zakázky	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OSAZENÍ PRODEJNÍCH OBJEKTŮ, STRAKONICE místo : parcela č.st. 308, 1333/3, 1334/4, k.ú. Strakonice, ul. U Svaté Markéty					datum	05/2012
					formát	1*A4
					stupeň PD	S.Ř.
					měřítko	1:100
objekt : SO 02 – prodejní stánky a stánky zázemí část: F.1.4.G – Elektroinstalace					č. výkresu	E3
					obsah Půdorys stánků gastro S525	