



PŮDORYS STÁNKU S425wc1 M 1:50



PŮDORYS STÁNKU S425wc2 M 1:50



- A – svítidlo záfř. 2x36W, t. ZC236/15 PLEXI ZK, IP40
B – svítidlo záfř. 2x18W, t. ZC218/15 PLEXI ZK, IP40
C – svítidlo záfř. 2x36W, t. PROF1 236 AC, IP65

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3X400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
OCHRANNÝM POSPOJENÍM, PROUD. OHRANIČÍ DLE ČSN 332000–4–41.

- V1 – CYKY 3Cx1,5 mm2 – světla
V2 – CYKY 3Cx2,5 mm2 – zásuvka 230V/16A
V3 – CYKY 3Cx2,5 mm2 – přímotopný konvektor 230V/1kW
V4 – CYKY 3Cx2,5 mm2 – přímotopné konvektory 230V/0,5kW
V5 – CYKY 3Cx2,5 mm2 – přímotopné konvektory 230V/0,5kW
V6 – CYKY 3Cx2,5 mm2 – akumul. ohříváč TUV, 230V
V7 – CYKY 3Cx2,5 mm2 – akumul. ohříváč TUV, 230V
V8 – CYKY 3Cx2,5 mm2 – vývod osušec rukou, 230V
V9 – CYKY 3Cx2,5 mm2 – vývod osušec rukou, 230V
V10 – CYKY 3Cx1,5 mm2 – přívod signalizace

Signalizační zařízení (ABB) :

- ① – transformátor signalizace t.FLM 100, 230/15V, v instal. krabici
② – signální tlačítko se šňůrou t.FAP 2001, v instal. krabici
③ – potvzovací tlačítko t.FAP 1001, v instal. krabici
④ – modul s alarmem . FEH 2001, překryt atyp. plexi krytem

- ① – CYKY 5Cx4 mm2 – přívod z RH (řešeno v SO 01)
CYA 16 mm2 – provést propojení hlavní ochran. přípojnice v RS3 s uzem. drátem FeZn 8 v šachtě.

ved. projektant	zodp. projektant	vypracoval	kreslil	Doubek Jaroslav elektroinstalace Písecká 893, Strakonice IČO 41913574	
		Doubek	Jaroslav		
investor:					
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810					
stavbov:					
STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OSAZENÍ PRODEJNÍCH OBJEKTŮ, STRAKONICE					
místo :					
parcelsa č.st. 308, 1333/3, 1334/4, k.ú. Strakonice, ul. U Sváté Markěty					
objekt :	SO 02 – prodejní stánky a stánky zázemí				obsah
část:	F.1.4.G – Elektroinstalace				Půdorys stánků – S425wc1 a S425wc2