



- V1 – CYKY 3Cx1,5 mm<sup>2</sup> – světla  
V2 – CYKY 3Cx2,5 mm<sup>2</sup> – zásuvky 230V/16A  
V3 – CYKY 3Cx2,5 mm<sup>2</sup> – zásuvky 230V/16A  
V4 – CYKY 3Cx2,5 mm<sup>2</sup> – přímotopný konvektor 230V/2kW  
V5 – CYKY 3Cx2,5 mm<sup>2</sup> – ohříváč TUV 230V/ kW  
Ⓐ – CYKY 5Cx4 mm<sup>2</sup> – přívod z RH (řešeno v SO 01)  
CYA 16 mm<sup>2</sup> – provést propojení hlavní ochran. přídojnice v RS2  
s uzem. drátem FeZn 8 v šachtě.



- svítidlo zářiv. 2x36W, t. ZC236/15 PLEXI ZK, IP54

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3X400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
OCHRANNÝM POSPOJENÍM, PROUD. CHRÁNIČI DLE ČSN 332000-4-41.

ved. projektant	zodp. projektant	vypracoval	kreslil		Doubek Jaroslav elektroinstalace Písecká 893, Strakonice IČO 41913574	
		Doubek Jaroslav				
investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810					č. zakázky	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OSAZENÍ PRODEJNÍCH OBJEKTŮ, STRAKONICE místo : parcela č.st. 308, 1333/3, 1334/4, k.ú. Strakonice, ul. U Svaté Markěty					datum	05/2012
					formát	1*A4
					stupeň PD	S.Ř.
					měřítko	1:100
objekt : SO 02 – prodejní stánky a stánky zázemí část: F.1.4.G – Elektroinstalace					č. výkresu	E4
					obsah	Půdorys stánků gastro S425