

## ELEKTROINSTALACE

**Elektromontáže - C21M**

poř.č.	popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	montáž	jedn.cena	materiál
1	trubka FXP-Turbo 16	m	490				
2	trubka FXPS 20	m	35				
3	trubka pancéř. HFBS 25	m	15				
4	krabice přístrojová univ. KI 68 L/1	ks	62				
5	krabice rozbočná KI 68 L/3 s víčkem	ks	60				
6	krabice rozbočná IP54	ks	15				
7	svorka na pospojení	ks	60				
8	vodič CYA 6 mm <sup>2</sup> zž	m	150				
9	kabel CYKY 2Ax1,5 mm <sup>2</sup>	m	45				
10	dtto 4Cx1,5 mm <sup>2</sup>	m	20				
11	dtto 3Cx1,5 mm <sup>2</sup>	m	170				
12	dtto 7Ax1,5 mm <sup>2</sup>	m	5				
13	dtto 3Cx2,5 mm <sup>2</sup>	m	270				
14	flexibilní kabel CMSM 4Cx1,5 mm <sup>2</sup>	m	15				
15	dtto H05VV-F 3Cx2,5 mm <sup>2</sup>	m	10				
16	vypínač 10A/230V, p.o. řaz. 1, Tango, do hořlavých povrchů	ks	13				
17	vypínač 10A/230V, řaz. 1, IP44	ks	4				
18	zásuvka 16A/230V, p.o., Tango, do hořlavých povrchů, t.5519A-A02357	ks	28				
19	zásuvka 16A/230V, IP44	ks	13				
20	transformátor signalizace t.FLM 100, komplet	ks	1				
21	signál. tlačítko se šňůrou t. FAP 2001, komplet	ks	1				
22	potvrzovací tlačítko t. FAP 1001, komplet	ks	1				
23	modul s alarmem t. FEH 2001, komplet	ks	1				
24	atyp.plexi kryt na FEH 2001, IP 43	ks	1				
25	svítidlo zář. 2x58W, t.ZC258/15 PLEXI ZK, IP40	ks	8				
26	svítidlo zář. 2x36W, t.ZC236/15 PLEXI ZK, IP40	ks	8				
27	svítidlo zář. 2x58W, t.ZC258/15 PLEXI ZK, IP54	ks	2				
28	svítidlo zář. 2x36W, t.ZC236/15 PLEXI ZK, IP54	ks	4				
29	svítidlo zář. 2x18W, t.ZC218/15 PLEXI ZK, IP40	ks	4				
30	svítidlo zář. 2x36W, t.PROFI AC, IP 65	ks	1				

## ELEKTROINSTALACE

31	rozvaděč RS1 (specifikace dle výkr. E6)	ks	7				
32	rozvaděč RS2 (specifikace dle výkr. E7)	ks	3				
33	rozvaděč RS3 (specifikace dle výkr. E8)	ks	1				
34	přímotop. konvektor t. ECOFLEX EL 20,						
	230V/2kW, IP24	ks	10				
35	dtto t. ECOFLEX EL 10, 230V/1kW	ks	1				
	dtto t. ECOFLEX EL 10, 230V/0,5kW	ks	4				
36	ventilátor SILENT 200 CRZ, s doběh. 230V/14W	ks	6				
37	izolační podložka na hořlavý podklad	m2	8				
38	výstražná tabulka A5	ks	11				
39	drát CYA 16 mm2 zž.	m	55				
39	ukončení kabelů do 5x6	ks	65				
40	ukončení vodičů do 6	ks	50				
41	připojení přívodu ze stávajících instalací (SO01)	ks	11				
42	připojení uzemnění konstrukce stánků,						
	stáv. drát FeZn 8 (SO01)	ks	22				
43	prořez						
44	doplňkové náklady						
45	HZS revizní zpráva						
	celkem						

**Celkem elektromontáže : (bez DPH)**

DPH 20%

**Celkem elektromontáže : (s DPH)**