



- A – svítidlo zářiv. 2x36W, t. ZC236/15 PLEXI ZK, IP40
B – svítidlo zářiv. 2x18W, t. ZC218/15 PLEXI ZK, IP40
C – svítidlo zářiv. 2x36W, t. PROFI 236 AC, IP65

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3X400/230V, 50HZ, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
OCHRANNÝM POSPOJENÍM, PROUD. CHRÁNIČI DLE ČSN 332000-4-41.

- | | | | | | | |
|-----|---|------|--------|-----|---|----------------------------------|
| V1 | - | CYKY | 3Cx1,5 | mm2 | - | světla |
| V2 | - | CYKY | 3Cx2,5 | mm2 | - | zásuvka 230V/16A |
| V3 | - | CYKY | 3Cx2,5 | mm2 | - | přímotopný konvektor 230V/1kW |
| V4 | - | CYKY | 3Cx2,5 | mm2 | - | přímotopné konvektory 230V/0,5kW |
| V5 | - | CYKY | 3Cx2,5 | mm2 | - | přímotopné konvektory 230V/0,5kW |
| V6 | - | CYKY | 3Cx2,5 | mm2 | - | akum. ohřivač TUV, 230V |
| V7 | - | CYKY | 3Cx2,5 | mm2 | - | akum. ohřivač TUV, 230V |
| V8 | - | CYKY | 3Cx2,5 | mm2 | - | vývod osoušeč rukou, 230V |
| V9 | - | CYKY | 3Cx2,5 | mm2 | - | vývod osoušeč rukou, 230V |
| V10 | - | CYKY | 3Cx1,5 | mm2 | - | přívod signalizace |

Signalizační zařízení (ABB) :

- ① – transformátor signalizace t.FLM 100, 230/15V, v instal. krabici
- ② – signální tlačítko se šňůrou t.FAP 2001, v instal. krabici
- ③ – potvrzovací tlačítko t.FAP 1001, v instal. krabici
- ④ – modul s alarmem . FEH 2001, překryt atyp. plexi krytem

- ① - CYKY 5C×4 mm2 – přívod z RH (řešeno v SO 01)
CYA 16 mm2 – provést propojení hlavní ochran. přípojnice v RS3
s uzem. drátem FeZn 8 v šachtě.

ved. projektant					zodp. projektant		vyracoval		kreslil				Doubek Jaroslav elektroinštalácie Písecká 893, Strakonice IČO 41913574			
									Doubek Jaroslav							
investor:																
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810													č. zakázky			
stavba:																
STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OSAZENÍ PRODEJNÍCH OBJEKTŮ, STRAKONICE																
místo : parcela č.st. 308, 1333/3, 1334/4, k.ú. Strakonice, ul. U Sváté Markěty																
objekt : SO 02 – prodejní stánky a stánky zázemí F.1.4.G – Elektroinštalácie													obsah Púdorys stánků – S425wc1 a S425wc2			
část:													č. výkresu		E5	