



Městský úřad Strakonice

Město Strakonice
Odbor majetkový

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č.2

Název veřejné zakázky:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ PROF. A.B. SVOJSÍKA ČP. 892, STRAKONICE“

Druh veřejné zakázky: Na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), zadávaná mimo režim ZVZ vyjma ustanovení § 18 odst. 5, podle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zadávací řízení je v souladu se „Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 – verze květen 2014“

Zadávací řízení je v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze účinné od 29.1.2015, a se Směrnicí MŽP č. 6/2014, pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí). /dále jen „závazné postupy“/

Zadávací řízení je v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice“ vydání 3.0 – účinnost od 15.1.2014

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY:

Zadavatel:	Město Strakonice
Sídlem:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Statutární zástupce:	Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
Telefon:	+420 383 700 111
Fax:	+420 383 324 535
E-mail:	posta@mu-st.cz
www:	www.mu-st.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dne 26.3.2015 a 27.3.2015 bylo zástupci zadavatele doručeno 5 žádostí uchazečů o dodatečné informace ke shora specifikované veřejné zakázce.

V informaci nejprve opakujeme stručně obsah dotazů a za ním uvádíme odpověď zadavatele.

1. Dotaz:

1.1. *Žádám o podání dodatečné informace k akci : "Stavební úpravy MŠ prof A.B. Svojsíka čp. 892, Strakonice" ohledně barevnosti oken na pozici O9, O9/S, O11 a O12. V zadávací dokumentaci je uvedeno, že barva oken bude dle výběru investora. S ohledem na cenové relace, žádám o sdělení, zda budou okna v barvě oboustranné nebo jednostranné, barva bude v barevném dekoru barev RAL nebo dřeva a jakou barevnost dodržet u okenních sítí a v případě oboustranné barevnosti oken i jaká bude barva parapetů. Děkuji za informaci.*

Odpověď zadavatele:

1.1. dle výkresové dokumentace výkr.č. 20 - Výpis oken a dveří je jasně u oken uvedena barva bílá, dveře jsou v odstínu eloxovaný hliník, sítě barva bílá, vnitřní parapety barva bílá, klíčky barva bílá.

2. Dotaz:

2.1. *Chtěla bych se zeptat na položku č. 164 a 165 z oddílu Povlakové krytiny – v položce č. 165 se píše o OSB desce tl. 18 mm, v položce č. 164 je montáž OSB desek tl. 22 mm.Co platí?*

2.2. *Dále bychom pro správné ocenění potřebovali bližší informace o položce č. 217 – Úprava radiátorového krytu – oddíl Konstrukce truhlářské.*

Odpověď zadavatele:

2.1. platí VV - OSB tl.18mm

2.2.žádáme o jednotné nacenění položky 150 Kč/m

3. Dotaz:

3.1. *Pro správné ocenění položek z výkazu výměr Vás prosím o bližší informace k položkám z oddílu Montáže vzduchotechnických zařízení : položka č. 276 - D+MTŽ samočinných odvětrávacích hlavíc osazených na odvětrávací komín. tělesa na střeše vč. úpravy ukončující hlavy komín. tělesa a položka č. 279 L D+MTŽ odvětrávacího potrubí vč. DMTŽ stávajícího (severní fasáda) s úpravou na KZS - nerez provedení.*

Odpověď zadavatele:

3.1.

pol.č. 276- vše je zřejmé z výkresů č. 15, 16, 17 a je obsahem pol. 276 vč. úpravy ukončující hlavy komín. tělesa – tzn. prostup pro odvod odvětrávaného vzduchu do samočinné ventilační hlavice

pol.č. 279 - jedná se o prodloužení stávajícího odvětrávacího potrubí z kuchyně přes izolant vč. nové odvětrávací mřížky – provedení nerez – severní fasáda, I.NP

4. Dotaz:

4.1. *Chtěla bych se zeptat v jaké barvě máme ocenit pozice oken O9 – O12 viz výpis oken.*

U těchto pozic je napsáno, že barva bude vybrána dle investora. To může být ale mnoho variant např. oboustranný dekorační, jednostranný dekorační nebo odstín RALL, dále s tím souvisí i barva klíčků a také vnitřních parapetů. Prosím o vyjasnění.

Odpověď zadavatele:

4.1. dle výkresové dokumentace výkr.č. 20 - Výpis oken a dveří je jasně u oken uvedena barva bílá, dveře jsou v odstínu eloxovaný hliník, sítě barva bílá, vnitřní parapety barva bílá, klíčky barva bílá.

5. Dotaz:

5.1. *V tabulce výplní otvorů je poznámka, že u osazovaných okenních výplní ve třídách nutné nucené spárové větrání - požadavek KHS J. Můžete nám poskytnout nějaké bližší technické informace?*

5.2. *Dále bych se zeptala na grafického provedení barevných postaviček na fasádě, které jsou při spodní části fasády, tyto postavičky jsou na silikonové omítce (zrno 2 mm) a nebo na mozaikové omítce soklu?*

Odpověď zadavatele:

5.1. Žádáme o nacenění 6,0kg/m².

5.2. Postavičky jsou na mozaikové omítce soklu.

Ve Strakonících dne 30.3.2015


.....
Ing. Jana Narovcová
vedoucí majetkového odboru
oprávněná jednat za zadavatele

(razítko)

**MĚSTO³³
Strakonice**