



Městský úřad Strakonice



odbor majetkový

Naše značka:
MUST/018370/2016/MAJ/Lach

Vyřizuje:
Jaroslav Houska 383 700 320

Datum:
12. dubna 2014

Veřejná zakázka

„MŠ Školní čp. 80, Strakonice – rekonstrukce soc. zařízení,,

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel město Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ 00251810, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce „MŠ Školní čp.80 „Strakonice – rekonstrukce soc. zařízení“.

V projektové dokumentaci, ve výkazu výměr, v části zdravotní instalace, část 02 vnitřní vodovod položka č.27 / specifikace 722 23/ dochází ke změně, text položky se ruší a nahrazuje se textem:

Termostatický směšovač

Charakteristika produktu:

Termostatický směšovač pro min. 6 odběrných míst, s tělem 1“, se šroubením, zpětnými klapkami a filtry, (vstupy 3/4“ G vnitřní závit, výstup 1“G vnitřní závit) v případě nedodávky studené vody se uzavře .

Technické údaje:

Maximální provozní tlak: 10 bar

Minimální tlak: 0,5 bar

Doporučený tlak: 1 – 5 bar

Maximální teplota teplé vody na vstupu: 85 °C

Stupnice na rukojeti: 20 – 50°C

Rozpětí regulace: 20 – 65 °C

Kv: 2,5 m3/h

Bezpečnostní záložka: 38°C


Nápojení: Vstupy 3/4“ G vnitřní závit a výstup 1“G vnitřní závit, zpětné klapky a filtry

Tělo směšovače Mosaz UNI EN12165 CW617N pískované a chromované

Ó kroužek NBR

Vnitřní součástky UNI EN12164 CW61

S pozdravem


Ing. Jana Narovcová
vedoucí odboru

MĚSTO⁴⁰
Strakonice