


2.NP


OBJEKT A



OBJEKT B



Hubert Faber - Servis
projektování zdravotních instalací
a vodohospodářských staveb
Kreslící program DesignCAD 2000



V PROSTORU INST. ŠACHTY BUDE
INSTALOVÁNA SESTAVA PRO REGULACI
TEPLÉ VODY:
kulový uzávěr KK.R250D G1" (SV)
FILTR mech.nečistot G1" (SV)
termoskopický směšovací ventil
RADA řady 25 s průtokem 10-200 l/min.
(instalace ve výšce 1,80 m nad
podlahou, plast.dvířka min.50/30cm)
kulový uzávěr KK.R250D G1" (TV)
FILTR mech.nečistot G1" (TV)

POZNÁMKA

Popis zařizovacích předmětů a výtokových armatur
jednotlivých míst označení uveden v samostatné textové
části TABULKY.

Zodp. projektant:	Hubert Faber	Hubert Faber - Servis Projektová činnost ve výstavbě 386 01 Strakonice, Raisova 1004 IČ: 11347538, DIČ: CZ 6807091401 tel.: 383 / 322990, mobil: 602/452246 e-mail: h.faber@tiscali.cz		
Vypracoval:	Hubert Faber, Jiří Straka			
Investor:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice			
Místo stavby:	parc.č.st. 922/1, k.ú. Nové Strakonice, (755923)			
Akce:	MŠ ŠKOLNÍ, ČP. 80, STRAKONICE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		Datum: 03/2016	Kopie
Oddíl	D.1.4.a Technika prostředí staveb ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Formát:	
			Měřítko: 1 : 50	
			Stupeň: projekt	
			Zak.č.:	
Výkres	Půdorys 2.NP - vodovod (pavilon A)		Č.výkresu 6	