

Projektová kancelář

Ing. PAVEL HARANT

Vytápění - vzduchotechnika

Strakonice, Žižkova 476

Tel. 608 98 35 34

Stavba: KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY
RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Místo stavby: Rybniční 1282, 386 01 Strakonice

Investor: Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281

Část: D.1.4.B V Y T Á P Ě N Í

Proj. stupeň: Dokumentace pro realizaci stavby

Číslo zakázky:

V Ý K A Z V Ý M Ě R

V Y T Á P Ě N Í

KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY

RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE

MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Vypracoval
Ing. Pavel Harant

Strakonice
leden 2017

V Ý K A Z V Ý M Ě R

KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

V Y T Á P Ě N Í

Dodávka UT

Montáž + doprava + montážní materiál

Demontáže UT

Povrchová úprava

Tepelné izolace

Související práce UT - vypuštění a napuštění systému, zkoušky

Stavební přípomoc

Celkem vytápění, dodávka + montáž

--

Uvedené ceny jsou bez DPH

Akce:
KUCHYNĚ
RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Vypracoval:
Ing. Pavel Harant
tel. 608 98 35 34

č. pol.	popis položky	počet	Kč/mj	D	M
KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE					
VYTÁPĚNÍ					
<u>Napojení ohřívače VZT</u>					
1	Čerpadlo mokroběžné oběhové se závitovým připojením RP 5/4"	1 ks			
	Synchronní elektronicky komutovaný motor (ECM) odolný proti zablokování s integrovanou plynulou regulací otáček v závislosti na diferenčním tlaku s vysokou účinností - třída energetické účinnosti A				
	Pracovní bod Q=2 m ³ /h, 3,0 H[m]				
	PN 6, 230V, 4 - 59 W)				
2	Regulační ventil trojcestný Kv 6,3, s elektrickým pohonem (Konzultovat s dodavatelem MaR) nepoužívat regulační klapky !	1 ks			
3	Pancéřová tlaková hadice pro UT opleť nerez G 1" - 1000 mm vnitřní závit / vnější závit	2 ks			
4	Filtr závitový 5/4" (DN 32)	1 ks			
5	Kulový kohout 5/4" (DN 32)	6 ks			
6	Kulový vypouštěcí kohout 1/2" (DN 15)	5 ks			
7	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" (DN 10)	6 ks			
8	Zpětná klapka závitová G 1/2" (DN 15)	1 ks			
9	Termostatický ventil radiátorový s regulací přímý DN 15	1 ks			
Potrubí z trubek ocelových závitových ČSN 425710 mat. 11353					
	G 6/4"	14 m			
	G 5/4"	78 m			
	G 1/2"	1 m			
	G 3/8"	1 m			
MONTÁŽNÍ MATERIÁL					
	Materiál na zhotovení konzol a závěsů	15 kg			
	Závěsný a montážní materiál	40 kg			
	Spojovací a těsnicí materiál	1 kg			
Dodávka UT					
Montáž UT + doprava					
Související práce UT					
	Vypuštění a napuštění systému	24 h			
	Propláchnutí rozvodů čistou vodou				
	Odvzdušnění systému				
	Zkoušky a revize zařízení				

Vypracoval:
Ing. Pavel Harant
tel. 608 98 35 34