



Poznámka:

Typ a výrobce zařízení předem vybrán investorem dle aktuální nabídky při realizaci

U Umyvadlo–Baterie stojánková umyvadlová
Roháček umyvadlový 1/2" x3/8"

WC1 Kombiklozet se spodním napouštěním
Rohový ventil pro WC
Hadička s nerez opletem 30cm.

WC2 Kombiklozet se spodním napouštěním
Rohový ventil pro WC
Hadička s nerez opletem 30cm.

WC3 Kombiklozet se spodním napouštěním
Rohový ventil pro WC
Hadička s nerez opletem 30cm.

VL Výlevka–Vanová baterie nástěnná
Ramínko 35 cm. Roháček pro splachovací
nádržku, hadička s nerez opletem 50 cm.

UR Urinál stávající Domino
nové–Rohový ventil s napojením pro Domino

US Umyvadlo stávající
Při přepojení odpadu nutno zaručit funkčnost vodovodu.

Ověřit funkčnost hydrantu a uzavírací armatury
Armaturu případně osadit novým středem šoupěte
Hydrant i potrubí bude opatřeno nátěrem,
A hydrant označen červeným H
s findlní bílou barvou.

Nové rozvody napojit na stávající vedení

Legenda :

Vnitřní rozvody vodovodu provedeny z plastu – PPR PN 16/20 – Hostalen
spojované polyfúzním svařováním (kóty značí D – větší průměr potrubí).
Izolováno izolací Mirelon – SV – 9 mm, TUV – 20 mm, CIRK – 20 mm

— — — — — Studená voda stávající
— — — — — Teplá voda stávající
— — — — — Cirkulace stávající

— · — · — Studená voda nová
— · — · — Teplá voda nová
— · — · — Cirkulace nová

PROJEKCE	BĚLE–TZB		BĚLE–TZB
ZODP. PROJ.	Miroslav Běle		Přeseká 506
VYPRACOVAL	Miroslav Běle		386 01 – Strakonice
INVESTOR	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		Tel.: +420 732 842 691
OKRES	Strakonice	MĚSTO	Strakonice
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ DUKELSKÁ, ČP. 166, PARC. Č. st. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923),		
OBSAH	Vodovod – Půdorys 1NP + 2NP		
	ZAK. Č.	2017/014	ČÁST
	FORMÁT	2x44	
	DATUM	04/2017	
	STUPEŇ	DRS	
	MĚŘ.	1 : 50	
	Č.VÝKR.	D.1.4.A–08	ZI