



Zdeněk Kozlík
Písecká 286
386 01 Strakonice

Váš dopis / ze dne
06. 11. 2019

naše značka
Ko/19

vyřizuje/tel
Bc. Kocourek/380 420 413

dne
11. 11. 2019

Strakonice – ul. Holečkova – prodloužení kanalizace

Předložený záměr uvažuje prodloužit kanalizační řad z ulice Holečkova do vnitrobloku k budově Městské policie.

Před zahájením zemních prací je nutno stávající potrubí včetně přípojek do objektů vytyčit (provede p. Jindřich Vondříčka, tel. 724 974 001 – vodovod, Michal Hokr, tel. 606 761 376 – kanalizace). Během provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na tomto zařízení. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci odpovídá investor.

Po vybudování nového kanalizačního řadu se toto vedení stane součástí veřejné kanalizace.

Při kolaudaci požadujeme předat projektovou dokumentaci skutečného provedení nově vybudovaných sítí, výsledek tlakové zkoušky, záruční dobu díla, předávací protokol obsahující délky, dimenze a materiál nových sítí a jejich geodetické zaměření. Zaměření bude provedeno před zasypáním výkopu dle Směrnice pro geodetické zaměření sítí TS 11/2007.

Při návrhu nových sítí vodovodu a kanalizace požadujeme dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a Zákon č.274 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Kanalizace:

Při návrhu a realizaci nového kanalizačního potrubí je nutno dodržet normu ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a ČSN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Dále požadujeme přizvat k pokládce potrubí a k celkové kontrole před zasypáním výkopu. Po dokončení prodloužení kanalizace požadujeme předložit kamerovou prohlídku nově položeného potrubí. Deformace profilu nesmí přesáhnout 6%.

Zpracovanou projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení.

Toto vyjádření platí 1 rok od data jeho vystavení.

TECHNICKÉ SLUŽBY
STRAKONICE s.r.o. ®
Vodohospodářské středisko
Raisova 274, 386 01 Strakonice
Tel.: 380 420 413, IČ: 251 56 888

Ing. Ludvík Němejc
Ředitel TS Strakonice s.r.o.

příloha: potvrzená situace

