



Městský úřad Strakonice

Odbor životního prostředí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Naše č. j.:
Sp. zn.:

MUST/008426/2020/ŽP/Před, I-2530
MUST/000087/2020/3

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Michal Předota
383 700 271
michal.predota@mu-st.cz

Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Datum: 19.02.2020
Vypraveno:

Rozhodnutí společné povolení stavby vodního díla

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (správní řád),

vydává

městu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ 00251810,

dle § 94j stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění,

společné povolení stavby

vodního díla „**Prodloužení kanalizace Holečkova**“, město Strakonice, okres Strakonice, kraj Jihočeský, č. h. p. 1-08-02-0450-0-00, HVL 1250, za účelem odvedení odpadních vod z domů č. p. 373, 328, 279.

Umístění stavby:

Stavba bude umístěna na pozemku p. č. 612/8, 615/12, 615/6 a st. 341 v k. ú. Nové Strakonice ve zpevněné komunikaci. Napojení na stávající kanalizační řad proběhne na pozemku p. č. 615/6. Na řad budou nově napojeny 4 kanalizační přípojky.

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):

Místo napojení: 1129371, 792478

Místo ukončení: 1129389, 792516

Popis stavby:

Projekt řeší prodloužení kanalizační stoky a napojení čtyř kanalizačních přípojek. Současný stav kanalizační přípojky není funkční. Odvádění odpadních vod z dané lokality není kapacitně dostačující.

Projektované kapacity: **kanalizace DN 250 PP Ultra Rib 2 SN10 dl. 42 m**

Toto potrubí se zaústí do kanalizační stoky DN 600 v ulici Holečkova. Na prodloužený řad budou osazeny dvě prefabrikované šachty. Do počáteční šachty Š1 budou zaústěny tři kanalizační přípojky. Další přípojka bude napojena přímo do potrubí vysazenou odbočkou DN 250/150. Přípojky budou z materiálu PVC-KG, SN8. Zároveň dojde k přepojení uličních vpustí.

Kanalizační trubky budou položeny do zhutněného pískového lože tl. 100 mm, obsypou se štěrkem nebo prosetou vytěženou zeminou min. 30 cm nad vrchol potrubí a poté se zahrne.

Stávající rušené potrubí bude zafoukáno cementopopílkovou směsí, horní část šachty vyjmuta a spodní část se zasype štěrkem. Původní místo napojení bude zaslepeno.

Stavbou dotčené pozemky:

p. č. 612/8, 615/6, 615/12, st. 341 v k. ú. Nové Strakonice

Pro provádění a užívání stavby se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba bude provedena **dle ověřené projektové dokumentace** schválené ve vodoprávním řízení, vypracované Zdeňkem Kozlíkem, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0100757. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 2) Stavba může být zahájena až **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena **do dvou let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 3) Stavba bude dokončena v termínu **do 31.05.2021**.
- 4) **Budou dodrženy podmínky vyjádření a stanovisek:**
 - Technické služby Strakonice, s.r.o., č. j. Ko/19, ze dne 11.11.2019,
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 780352/19, ze dne 14.10.2019,
 - E.ON Distribuce, a.s., č. j. P15964-27007846, ze dne 24.01.2020,
 - MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, č. j. OR/20/had-1/S-1, ze dne 15.01.2020.

Kopie uvedených vyjádření a stanovisek jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

- 5) V době provádění stavby vodního díla bude na stavbě **přítomen vodohospodářský dozor** (tj. přítomna osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby). Doklad o provádění vodohospodářského dozoru bude předložen vodoprávnímu úřadu před započatím užívání stavby.
- 6) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stavebním zákonem stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- 7) Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě **umístěn štítek "Stavba povolena"**, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do kolaudace stavby.
- 8) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví na staveništi.
- 9) Pracovníci provádějící stavbu musí být upozorněni, aby dbali při pracích v blízkosti sítí technického vybavení (kanalizace, parovody, telekomunikační kabely, elektrokabely, plynovodní potrubí apod.) největší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m u telekomunikačních sítí a 1 m u ostatních sítí po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek ap.).
- 10) Obnažené sítě technického vybavení musí být vhodně zabezpečeny (podložením, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označeny výstražnými tabulkami. Toto bude provedeno podle pokynů správců jednotlivých sítí.
- 11) Při křížení nebo souběhu ostatních sítí technického vybavení je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti vyplývající z ČSN 736005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
- 12) V prováděcím projektu bude uveden způsob zajištění a ochrany majetku ostatních sítí technického vybavení. Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce".
- 13) Veškerý nevyužitelný odpad musí být zneškodněn podle platných předpisů v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů), a to pouze v prostorech k tomu určených.
- 14) Po ukončení prací budou **pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu**.
- 15) Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného **kolaudačního souhlasu** (§ 122 stavebního zákona). Po ukončení prací požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K této žádosti doloží doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

Odůvodnění:

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 02.01.2020 města Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, o vydání společného povolení stavby vodního díla „Prodloužení kanalizace Holečkova“, dle § 94j stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, dle § 115 stavebního zákona, § 15 vodního zákona, za účelem odvedení odpadních vod z domů č. p. 373, 328, 279.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č. j. MUST/000087/2020/ŽP/Před ze dne 24.01.2020, bylo doručeno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Okruh účastníků správního řízení byl stanoven v souladu s § 94k stavebního zákona. Byla uplatněna zásada koncentrace řízení, kdy mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy uplatnit případné námítky nebo připomínky do 15 dnů po obdržení výše uvedeného oznámení. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námítky či připomínky. V podmínkách platnosti správního rozhodnutí jsou respektována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a účastníků správního řízení.

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly známy poměry stanoviště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno dle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

Po provedeném řízení a na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že uvedenou stavbu lze, dle § 94j stavebního zákona, při dodržení stanovených podmínek a povinností povolit.

Při splnění výše uvedených podmínek nebude stavba v rozporu s vodohospodářskými ani jinými právem chráněnými zájmy, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se nevyměřuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 81, odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.

Odvolání se dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Strakonice na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Příloha: ověřená projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“ (bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Rozdělovník:

Město Strakonice, odbor majetkový, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (p. Kučera) + příloha

TS Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice – DS

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – DS

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – DS

Vlastníci sousedních pozemků a staveb

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice – DS

Miroslav Kozák, Holečkova 19, 386 01 Strakonice

Miroslav Kozák, Holečkova 19, 386 01 Strakonice

Alexandra Tlapáková, Holečkova 18, 386 01 Strakonice

Irena Eliášková, Komenského 279, 386 01 Strakonice

Mgr. Robert Flachs, Jiráskova 227, 386 01 Strakonice

Dotčené orgány státní správy

Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (Ing. Havlíková)

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice – vlastní