

Město Strakonice

Městský úřad Strakonice
Odbor informatiky a provozu
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

17.6.2020

Naše č. j.:

MUST/025970/2020/OIP/ulc

Sp. zn.:

SZ MUST/025970/2020/2

Vyřizuje:

Ing. Rudolf Ulč

Telefon:

383 700 388

E-mail:

Rudolf.ulc@mu-st.cz

KOMPLET – projektová kancelář

Písecká 893

386 01 Strakonice

Datum:

18.6.2020

Vypraveno:

18.6.2020

Vyjádření k existenci sítí k akci „Odvodnění pozemků p.č. 114/1, 115/1 a 116/1 – MěÚ Strakonice“

v zájmovém území dle přílohy v k.ú. Strakonice má město Strakonice chráničky Metropolitní sítě města Strakonice viz. příloha. Stavba nesmí porušit integritu chrániček s optickým kabelem.

S pozdravem

Ing. Rudolf Ulč
vedoucí odboru informatiky a provozu

MĚSTO STRAKONICE
Velké náměstí 2
386 01 STRAKONICE

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

188/1

137

340

131319


116/2

114/3

MĚSTO STRAKONICE
Velké náměstí 2
336 21 STRAKONICE

Digitálně podepsal
Ing. Rudolf Ulč

1:472



5

1320/5

1288/48

LEGENDA ZNAČEK:

- RE1 STAVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- RH1 STAVAJÍCÍ ROZVADĚČ HLAVNÍ
- RP2 STAVAJÍCÍ ROZVADĚČ PODRUŽNÝ
- RP1 NOVÝ ROZVADĚČ PODRUŽNÝ - PŘEPÍNAČ SÍTI
- ROZVOD HDV - STAVAJÍCÍ
- PŘÍVOD ZALOŽNÍHO NN - CYKY 4x35
- ZASUVKOVÉ A SÍLOVÉ ROZVODY - CYKY 3x4
- DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - CY 25,
- ZEMNÍ KRABICE
- TRATIVOD, POTRUBÍ ODKANALIZOVANÉ ZEMNÍ KRABICE
- POHYBLIVÝ PŘÍVOD ZALOŽNÍHO NN - CGSG 4x35
- POHYBLIVÝ ZAS. A SÍLOVÉ ROZVODY - CGSG 3x2,5
- DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - CYA 25
- PŘIPOJENÍ NZ K ZEMNÍCI (2x ZEMNÍCI TYČ)

NZI: NOVÝ NÁHRADNÍ ZDROJ
MOBILNÍ DIESEL AGREGÁT

ZEMNÍCI TYČE - 2ks

PŘIPOJIT KE STAVAJÍCÍ
ZEMNÍCI SOUSTAVĚ

Městský úřad
115/1

114/1

Velké náměstí

1320/5

POZN:

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení veškerých podzemních sítí a vedení. Při vedení sítí je nutné dodržet minimální vzdálenost při jejich souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

OCHRANA PŘED DRAZEM

U napětových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovým chráničem.

Zodp. projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com	Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com	Razítko a podpis:
Stupeň: PD pro provádění stavby		<div style="font-size: 48pt; text-align: center;">1</div>
Akce: PŘÍPRAVA ELEKTROINSTALACE BUDOVY Č.P. 3 VE STRAKONICÍCH PRO MOŽNOST PŘIPOJENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE		
Investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810		
Obsah: SITUACE - PŘÍVOD NN		Datum: 10/2018 Č. zakázky: E.18-11 Měřítko: 1:350 Č. výkresu: 2

1320/3