



POZNÁMKA:
- vizuální prohlídkou krovu bylo zjištěno, že krov, ani jeho části nejsou napadeny dřevokaznými houbami, plísněmi ani hmyzem, mykologický průzkum proto nebyl proveden
- stávající konstrukce krovu bude mechanicky očištěna a zkontrolován její stav
- narušené prvky, nebo části, budou lokálně vyměněny protézováním nebo vyměněny za shodný profil - poškozené prvky, nebo jejich části, jsou barevně označeny ve výkrese
- dojde-li k výměně jednotlivých prvků krovu, budou tyto prvky spojovány tradičními tesařskými spoji bez použití současných spojovacích prostředků (hřebíků, vrutů, ...apod.)
- veškeré dřevěné prvky krovu budou zbaveny zbytků kůry, poté budou očištěny a opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísní a hmyzu
- konstrukce krovu bude zachována v co největším rozsahu
- čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, schodištích či půdách
- demontáž stávajícího laťování, předpoklad 30% (rezerva pro případnou výměnu napadených částí zjištěných po odstranění střešní krytiny)
- preventivní nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním v celém rozsahu pozednice, u krokví, vazných trámů a v místě osazení na pozednici
- demontáž stávající taškové krytiny do suti včetně likvidace, montáž nové střešní keramické krytiny - bobrovka na koronové krytí, nasucho, odstín cihlově červená
- doplnění stávající cihelné půdovky mezi plnou vazbou V2-V3
- výměna stávajících střešních výlezů (O1) pro keramickou krytinu, montáž nových výlezů
- demontáž zasklívaní stávajícího střešního vikýře (O2), nová síť proti vletu ptáků
- oprava nátěru stávajícího vikýře
- oprava stávající VPC omítky komínů a štítů půdového zdiva rozsahu do 30%, vápenný nátěr

Nepřístupný prostor

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div><div>Jiří Urbánek</div><div>projektová činnost ve výstavbě</div><div>a synové</div><div></div></div>			
Jiří Urbánek		Mgr. Lukáš Urbánek Ing. arch. Michaela Bošková					
OBEC:	KRAJ:			Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ60L60/60/5130031			
Strakonice		Jihočeský					
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810				IČO:	73552771		
				DATUM:	10/2020		
<div>PROJEKT:</div> <div>OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU, č.p. 141 Velké náměstí, parc. č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice</div> <div>PŮDORYS KROVU - STÁVAJÍCÍ STAV</div>				STUPEŇ:	DPS		
				MĚŘÍTKO:	1 : 100		
				D.1.1		2	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č. místnosti	název místnosti	plocha (m²)	podlaha
5.01	půda	232,75	keramická půdovka
5.02	schodiště	15,90	kamenné

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)	počet (ks)
Výpis oken a dveří - střešní konstrukce (stávající) DEMONTÁŽ			
O1	střešní výlez dřevěný, výplň drátosklo	620/620	3
O2	střešní pásové světlík	6350/980	1

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	oprava / demontáž do suti	počet (ks)
01a	komínové těleso zaslepené 980/500mm - očištění stávajícího komínového zdiva s vyškrabáním spár do hloubky 10mm	1
01b	komínové těleso zaslepené 580/1550mm - očištění stávajícího komínového zdiva s vyškrabáním spár do hloubky 10mm	1
01c	komínové těleso zaslepené 860/1580mm - očištění stávajícího komínového zdiva s vyškrabáním spár do hloubky 10mm	1
02a	dřevěné schůdky 740/600/660mm	2
03a	zděné zábradlí v. 600mm, dl. 7000mm	-

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- Stávající obvodové zdivo
- Doplnění stávající cihelné půdovky včetně nasypu pod podlahu
- Napadené či jinak poškozené prvky krovu navržené k výměně, demontáž stávajících střešních výlezů, demontáž stávající střešní krytiny

POZNÁMKA:

- řezivo: použit třídy S10 (C24), HOBLOVANÉ, ČSN 732824 -1(EN 338), smrk vlhkost 20%
- výkres neobsahuje pomocné konstrukce
- řezivo impregnovat bezbarvě- typové označení (Fb, B, Ip, P)D dle ČSN 490600-1
- délky je nutné ověřit podle skutečnosti, **profily uvedeny po zhotovení !**
- jsou uvažovány čisté délky !!! - přidat na prořez dle zvyklostí dodavatele, čepy apod
- při provádění prací je nutné provést **kontrolu všech styčníků a spojů dřevěných konstrukcí s ohledem na výskyt napadení dřevokaznými škůdci (houby, plísně, hmyz)**
- **PŘI VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY ZA TĚŽŠÍ JE NUTNÉ NECHAT KROV ZNOVU STATICKY POSOUDIT!!**