



POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
ZAKLADNÍ OCHRANA ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41
ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ EI 15 DP1

HLAVNÍ INŽENÝR		Ing. Miloš Polanka	
ZODP. PROJEKTANT		Ing. Milošlav Kůta	
VYPRACOVAL		Ing. Milošlav Kůta	
INVESTOR:		Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice	
OKRES:		Strakonice	OBEČ: Strakonice
AKCE :		Ing. Milošlav Kůta	
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ Č.P. 166, STRAKONICE		elektroprojekce	
		Lidická 170	
		386 01 Strakonice	
		IČO : 606 48 597	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE 2.NP V HLAVNÍ BUDOVĚ ŠKOLY		TEL.: 732 425 722	
		PARC.Č.ST. 182/1, ST. 182/2, ST. 861, K.Ú. NOVÉ STRAKONICE	
		MĚŘ.	
OBSAH :		Č.výkr.	
Silnoproud - rozváděč RJ3		3.	
		Část EI	