



LEGENDA OSTATNÍ :

označení	demontáž (stávající)	počet (ks)			
01	střešní vpust' DN 100	4	05d	trubka Ø110mm výška nad střechou 330mm	1
02	stožár antény Ø 60mm, v. 1100mm	1	05e	trubka Ø110mm výška nad střechou 360mm	1
03	výlezový žebřík	1	05f	trubka Ø110mm výška nad střechou 400mm	2
04	hromosvod	1	05g	trubka Ø110mm výška nad střechou 460mm	1
05a	trubka Ø100mm výška nad atikou 80mm	1	05h	trubka Ø110mm výška nad střechou 520mm	1
05b	trubka Ø110mm výška nad střechou 90mm	2	05j	trubka Ø120mm výška nad střechou 300mm	1
05c	trubka Ø110mm výška nad střechou 300mm	1	05k	trubka Ø140mm výška nad střechou 640mm	1
			06	anténa? výška nad střechou 1300mm	1

POZN.:
Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení!
Nově bude zřízen obvodový zemnič pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenosti 1m a hloubce 0,6m kolem vnějšího základu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. Praporce budou opatřeny na přechodu ze základu do země pasivní ochranou proti korozí (např. asfaltovou zálivkou, líci pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). Stávající základový zemnič propojit s novým obvodovým zemničem. Vodivé části střechy pospojovat s jímacím vedením (neplatí pro atény a vodivé komíny - u těchto případů je nutné využít oddálené jímače. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2.
Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.

Zodp.projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ Boženy Němcové 899 386 01 Strakonice IČ: 02013631	Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com	Razítko a podpis:	
Stupeň: DPS	Oddíl: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNOVÉHO OBJEKTU ZS STRAKONICE, Na Křemelce čp. 512, Strakonice I, Na pozemku st. parc. č. 635, k.ú. Strakonice			
Investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice		Datum: 10/2020	Paré:
		Č.zakázky: E.20-75	
Obsah: PŮDORYS STŘECHY - ZEMNÍCÍ A JÍMACÍ SOUSTAVA		Měřítko: 1:100	
		Č.výkresu: 2.1	