

žebřík připojen k zemní soustavě
a využit jako náhodný jímač

ODDÁLENÝ JÍMAČ - JÍMACÍ TYČ 3m -
MIN. 1,5m NAD STOŽÁREM ANTÉNY

~~ODDÁLENÝ JÍMAČ - JÍMACÍ TYČ
2,5m - MIN. 1,5m NAD ANTÉNOU~~

ODDÁLENÝ JÍMAČ - JÍMACÍ TYČ
1,5m - MIN. 0,5m TRUBKOU

~~JÍMACÍ TYČ 1m~~

POMOCNÝ DRÁTOV
JÍMAČ 0,5m

JÍMACÍ TYČ 1m

~~JÍMACÍ TYČ 1m~~

JÍMACÍ TYČ 1m

JÍMACÍ TYČ 1m

+7.000

 $\equiv +3.300$

2.NP

0.000

1.NP

-3 000

1 PP

ODDÁLENÝ JÍMAČ - JÍMACÍ TYČ 3m -
MIN. 1,5m NAD STOŽÁREM ANTÉNY

POHLED ZÁPADNÍ

ODDÁLENÝ JÍMAČ - JÍMACÍ TYČ
2,5m - MIN. 1,5m NAD ANTÉNOU

žebřík připojen k zemní soustavě
a využít jako náhodný jímač

vyšetřeno za pomoci ochranného úhlu

~~UJÍMACÍ TYČ 1~~

~~JÍMACÍ TYČ 1~~

JÍMACÍ TYČ 1m

JÍMACÍ T

JÍMACÍ TYČ 1m

+3.300

2.NP

0.000

1.NP

-3 000

1.PP

Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

Zodp.projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ Boženy Němcové 899 386 01 Strakonice IČ: 02013631		Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com		Razítko a podpis:	
Stupeň: DPS		Oddíl: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNOVÉHO OBJEKTU ZS STRAKONICE, Na Křemelce čp. 512, Strakonice I, Na pozemku st. parc. č. 635, k.ú. Strakonice					
Investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice			Datum: 10/2020		Paré:
			Č.zakázky: E.20-75		
Obsah: POHLEDY - METODA OCHRANY - VALIVÁ KOULE - SEVERNÍ A ZÁPADNÍ POHLED			Měřítka:		
			Č.výkresu: 2.2.2		