



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č. místnosti	název místnosti	podlaha	stěna	strop	plocha (m²)
1.01	sklad	lino	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	6,37
1.02	wc + umývárna	keramická dlažba	keramický obklad do v. 2100mm	VPC štuková omítka	4,08
1.03	výtvarné činnosti	koberec	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	37,40
1.04	wc	keramická dlažba	keramický obklad	VPC štuková omítka	1,70

LEGENDA ZNAČEK:

- RH1 ROZVÁDĚČ HLAVNÍ
- A1 JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1
- A1 STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6
- KABEL UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
- SVAZEK KABELŮ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
- KABEL OVLÁDACÍ
- SVAZEK KABELŮ OVLÁDACÍCH

LEGENDA SVÍTIDEL:

SYSTÉM ZNAČENÍ SVÍTIDEL: B (TYP SVÍTIDLA) / A1 (OKRUH A, SOUSTAVA 1) / L2 (NAPAJENÍ Z FÁZE L2)

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	MODUS BRSB_KO480V5	Prisazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 44W, 4600lm, Ra80, 4000K	1
B	MODUS LLL5000RL2KVM	Závěsné/prisazené, LED svítidlo, matná ALDP mřížka, UGR<19	1 x LED, 41W, 5350lm, Ra80, 4000K	8
C	MODUS BRS_KO480V5	Prisazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 44W, 5000lm, Ra80, 4000K	1
D	MODUS BRS_KO480V3	Prisazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 34W, 3900lm, Ra80, 4000K	1
NZ1	ET_3W	LED prisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 3W	1 x ETE/3W, 3W, 320lm, Ra80, 4000K	1

POZN.:

- Veškeré instalace provést dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách, rozmístění ovládacích prvků provést dle kapitoly 7.10 této normy.
- Více vypínačů vedle sebe bude umístěno ve společných víceráměčcích.
- Během realizace se doporučuje provádět fotodokumentaci vedení kabelových tras ve stěnách.
- Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.

Zodp.projektant: Ing. LADISLAV HANUŠ Boženy Němcové 899 386 01 Strakonice IČ: 02013631		Vypracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil:+420 602 453 892 E-mail:la.hanus@gmail.com		Razítko a podpis:	
Stupeň: DPS		Oddíl: D.1.4.E - ELEKTROINSTALACE			
Akce: Změna užívání stavby bytu MŠ na ateliér výtvarných činností, Holečkova 430, Strakonice, na pozemku parc. č. st. 571/2 v k.ú. Nové Strakonice					
Investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810		Datum: 01/2021		Paré:	
Obsah: PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ, SILOVÉ ROZVODY		Č.zakázky: E.21-03			
		Měřítka: 1:100 Č.výkresu: 2.1			