



POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41  
INSTALACI PROVÉST V TRUBKÁCH NA KONSTRUKCI LÁVKY  
PŘI ULOŽENÍ DODRŽET ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005

LEGENDA:

- CYKY-J 3x1,5 / trubka 32 - PŘÍVODY SVĚTEL VO LÁVKY
- · - · - · - · - · - · - ROZVOD VO
- ▬ ROZVÁDĚČ
- A - SVÍTIDLO LED 1x15W, IP 66, 1500LM

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Ludvík Jelínek		Ing. Miloslav Kůta elektroprojekce Lidická 170 386 01 Strakonice IČO : 606 48 597 TEL.: 732 425 722			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miloslav Kůta					
VYPRACOVAL	Ing. Miloslav Kůta					
INVESTOR:		Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice				
ST. ÚŘAD:	Strakonice	OBEC:	Strakonice			
AKCE :				FORMÁT	2 x A4	KOPIE
OPRAVA LÁVKY NA PODSKALÍ PŘES RAMENO OTAVY; EV.Č. L3				DATUM	01 / 2020	
				STUPEŇ	DSP	
				MĚŘ.	1 : 75	
OBSAH :				Č. VÝKR.		ČÁST
D.1.2 Veřejné osvětlení - lávka				D.1.2.2		EI