



**UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.**  
**Radošovice 149**  
**386 01 Strakonice**

Váš dopis / ze dne  
4. 3. 20120

naše značka  
48/Ko/20

vyřizuje/tel  
Kocourek/380 420 415

dne  
26. 3. 2020

## **Strakonice – u hřbitova – VO**

V přiložené situaci jsou informativně zakresleny sítě veřejného vodovodu a kanalizace v naší správě, které se nachází v dotčeném území. Před zahájením zemních prací je nutno stávající potrubí včetně přípojek do objektů vytýčit (provede p. Jindřich Vondříčka, tel. 724 974 001 – vodovod, p. Michal Hokr, tel. 606 761 376 – kanalizace). V případě, že se vytýčením nepodaří určit přesnou polohu potrubí, požadujeme provést kopanou sondu na náklad investora.

Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle §23 Zákona č.274 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, osazení poklopů šachet a armatur bude upraveno na niveletu upraveného povrchu. V případě provádění protlaku pod komunikací požadujeme doložit kamerovou prohlídku, že nebylo kanalizační potrubí poškozeno.

Během provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na tomto zařízení. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

Před zasypáním výkopu požadujeme přizvat k ověření provedených prací.

Toto vyjádření platí 1 rok od data jeho vystavení.

**TECHNICKÉ SLUŽBY**  
**STRAKONICE s.r.o. ®**  
Vodohospodářské středisko  
Raisova 274, 386 01 Strakonice  
Tel.: 380 420 413 IČ: 251 56 888

Ing. Ludvík Němejc  
Ředitel TS Strakonice s.r.o.

příloha: potvrzená situace





TECHNICKÉ SLUŽBY  
STRAKONICE s.r.o.  
Vodohospodářské inženýrství  
44 Rásova 274, 380 01 Strakonice  
Tel: 380 420 413, IČ: 251 56 888

26.3.2020 J. 48/Ka/20