



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Územní odbor Strakonice
Dopravní inspektorát Strakonice

JID: PCR02ETRpo88538429



Č.j. KRPC-40239-1/ČJ-2020-020706

Strakonice 6. dubna 2020

Unielektro Strakonice, s.r.o.
Radošovice 149
386 01 STRAKONICE

Počet listů:
Přílohy: 1/0

Stanovisko k návrhu řešení stavby „Strakonice – u hřbitova – veřejné osvětlení“

Na podkladě Vaší žádosti podané dne 30.3.2020 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru Strakonice, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1) zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a pro účely stavebního řízení sděluje následující:

„Strakonice – u hřbitova – veřejné osvětlení“

S o u h l a s í m e s předloženým řešením navrhované stavby ve vztahu k zajištění podmínek bezpečného a plynulého provozu na pozemních komunikacích při dodržení níže uvedených podmínek:

- veřejné osvětlení bude provedeno v souladu s požadavky příslušných ČSN EN 13201-2 „Osvětlení pozemních komunikací – část 2: Požadavky“ – příloha B a ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ a Technických kvalitativních podmínek (TKP, kapitola 15- Osvětlení pozemních komunikací)
- svítidla nesmí oslňovat řidiče
- systém veřejného osvětlení nesmí vytvořit světelné prostředí světlo – stín
- sloupky veřejného osvětlení budou umístěny v souladu s požadavky ČSN 73 6110 tak, aby netvořily překážku rozhledu

V případě, že stavební práce při realizaci výše uvedené stavby zasáhnou do komunikací (včetně komunikací pro pěší – tzn. do chodníků), musí být Policie ČR v dostatečném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) před zahájením stavebních prací požádána o nové stanovisko ve vztahu k

Na Ohradě 1067
386 01 Strakonice

Tel.: 974 237 258 nebo 111
Email: st.di.inzenyr@pcr.cz

www.policie.cz

označení pracovního místa dle TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a k návrhu DIO.

z.r. por. Jaroslav Krejčí DiS.

komisař

(podepsáno elektronicky)

por. Bc. Martin Dvořák
vedoucí DI



Příloha : výkres č. C2.1 – situace stavby – potvrzený Policií ČR