



Příloha k čj: KRPC-40239-1/ČJ-2020-020706 ze dne 6.4.2020

1056/3
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÝ KRAJ
DOKUMENTACE
303 JI STRAKONICE, NA OKRAJÍ
1437

Rozsah zařízení:

Nové zařízení:
Kabelové vedení VO ... 566 m
(z toho kabelová trasa v zemi délky 510 m)

Popis bodů:

ST - slávilací světelný bod - vyvěstí nový kabel ze stáv. sítě VO
1-15 - nové světelné body - osadí nový stožár vč. svítilny
v celé trase založí nové uzemnění - drát FeZn pr. 10mm, kabel
uložit v celé trase v ochranných trubkách

Slávilací inženýrské síle nutno před započítáním výkopových
prací vytyčít

Proudová soustava: NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
NN - samostatným odpojením od zdroje TN-C
Návrhová oblast: N1

LEGENDA

- nové podzemní vedení VO
- stáv. podzemní vedení VO
- podzemní vedení NN
- nadzemní vedení VN
- podzemní komunikační vedení
- vodovod
- hranice k. ú.

Výpracoval :	Ing. Roman Volf, Jiří Němec, Miroslava Volfová
Místo stavby :	Strakonice
Stavební úřad :	Městský úřad Strakonice
Investor :	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Název stavby :	Strakonice - u hřbitova - VO
Název výkresu :	SITUACE STAVBY
Datum :	02/2020
Měřítko :	1 : 1000
Číslo výkresu :	C2.1
Paré :	