



Město Strakonice

Městský úřad Strakonice
Odbor majetkový
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

MUST/028345/2021MAJ/šv

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Ing. Oldřich Švehla

Telefon:

383 700 322

E-mail:

oldrich.svehla@mu-st.cz

Datum:

01.07.2021

Vypraveno:

01.07.2021

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Objekt technického zázemí - nohejbal Strakonice“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel město Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ 00251810, zastoupen Mgr. Břetislavem Hrdličkou, Vám níže sděluji otázku a odpověď k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu:

Název zadavatele:	Město Strakonice
Sídlo zadavatele:	Velké náměstí 2, 38601 Strakonice
Název veřejné zakázky malého rozsahu:	„Objekt technického zázemí - nohejbal Strakonice“
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 1847/2021 ze dne 23.06.2021.

Otázka č. 1

Znění dotazu

V rozpočtu není uveden poplatek za uložení zeminy na skládku. Zemina se bude ukládat bez poplatku?

Znění odpovědi

Zadavatel k tomu uvádí:

Předpokládá se, že zemina se bude ukládat bez poplatku.

Otázka č. 2

Znění dotazu

V položkách rozpočtu č. 53 a 54 jsou uváděny jednotky v procentech. Z jakého základu se bude vycházet?

Znění odpovědi

Zadavatel k tomu uvádí:

Základ pro výpočet procent v položkách č. 53 a 54 je součet položek č. 47, 48, 49, 50, 51, 52 a 55.

Otázka č. 3

Znění dotazu

Jsou přípojky vody a kanalizace a likvidace dešťových vod předmětem výběrového řízení?

Znění odpovědi

Zadavatel k tomu uvádí:

Ano, jsou.

Otázka č. 4

Znění dotazu

Jaké jsou požadavky na okna a dveře. Kruhová okna u vstupu budou fixy? Které okna nebudou mít osazené parapety?

Znění odpovědi

Zadavatel k tomu uvádí:

Oken je 8 a parapetů 6 ks (2 kruhová okna u vstupu nebudou mít parapety). Kruhová okna budou otočná.

Otázka č. 5

Znění dotazu

V elektroinstalaci je k dispozici výkres rozvaděče? Jaký je požadavek na svítidla a ohřívače TUV? Je k dispozici výkres slaboproudé elektroinstalace?

Znění odpovědi

Zadavatel k tomu uvádí:

Výkres elektroinstalace není, součástí PD je pouze schéma rozmístění světel, zásuvek, vypínačů). Budou použita běžná svítidla, ohřívače dle položky 49 - 160l, 2kW.

Otázka č. 6

Znění dotazu

Jak bude řešená přípojka elektro (profil kabelu, připojení ve sloupku...)?

Znění odpovědi

Zadavatel k tomu uvádí:

Připojení bude řešeno vlastním sloupkem, profily kabelů: CYKY 4x10, CYKY 3x1,5.

S pozdravem

v.r.
Ing. Jana Narovcová
vedoucí odboru

MĚSTO₂₃
Strakonice

Počet listů: 2

