

Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 26675/2021/HOK PI-PT-ST
Spisová značka: S-KHSJC-26675/2021

Vyřizuje: Ing. Brožová
Tel. číslo: 387 712 823

Město Strakonice
Odbor majetkový
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Datum: 19.8.2021

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví na akci:
„Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov – II. etapa“ – pro společné povolení stavby

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací na akci „Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov – II. etapa“ – pro společné povolení stavby (dále jen „projektová dokumentace“), projektant Ing. Josef Skala, Ph.D., Čechelovice 83, 388 01 Blatná, IČ: 71774726, autorizace: Pavel Běle, datum: červenec 2021, paré č. 5, předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 17.8.2021 žadatelem Město Strakonice, Odbor majetkový, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810 (dále jen „žadatel“), pro společné povolení

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

1. Voda dodávaná novou částí vodovodu musí splňovat hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody – k uvedení nové části vodovodu do provozu doložit rozbořem vzorku vody z nové části vodovodu v rozsahu **krácený**, dle přílohy č. 5, § 4, odst. 7 a) vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (výsledky rozboru nesmějí být starší než 6 měsíců).

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel podal KHS Jč kraje dne 17.8.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na akci „Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov – II. etapa“ – pro společné povolení stavby.

Projektová dokumentace řeší prodloužení vodovodu a kanalizace v oblasti zahrádkářské kolonie v obci Nový Dražejov při řece Otavě, p.č. 1269/1, k.ú. Dražejov u Strakonice.

Vodovod a vodovodní přípojky jsou navrženy na pozemku stavebníka, par.č. 1269/1. Jedná se o pozemek přístupových cest a volného prostranství. Vodovod má jednu větev V1délky 287,15 m, potrubí HD-PE

90x8,2, RC, PE 100, SDR 11, PN16. Větev bude realizována v jedné etapě souběžně s navrhovanou splaškovou kanalizací. Tato větev bude napojena na stávající vodovodní řad. Na novém vodovodu budou vysazeny dva podzemní hydranty, dále bude provedeno 19 vodovodních přípojek.

Projektová dokumentace dále řeší úpravu stávající kanalizace „Větev 1“, provedené v I. etapě, přeložením do větší hloubky a napojením nové kanalizace „Větev 2“ na upravenou kanalizaci. Stávající kanalizace PVC DN – větev 1 = 167,49 m, nově navržená kanalizace – větev 2 = 233,90 m. Navrženo je 6 typových betonových kanalizačních šachet, průměru 1,0 m, dále je navrženo 20 nových kanalizačních přípojek.

KHS Jč. kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci. Podmínka č. 1 se stanovuje dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (53)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice

Ing. Jindřiška Brožová
odborný rada
odd. HOK ÚP Písek - Prachatice - Strakonice