



Město Strakonice

Městský úřad Strakonice
Odbor majetkový
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUST/018992/2022/MAJ/Zde

Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Petr Zdeněk, DiS.

Telefon: 383 700 325

E-mail: petr.zdenek@mu-st.cz

Datum: 12.05.2022

Vypraveno: 12.05.2022

Dodatečná informace č.1 k zadávacím podmínkám „Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice“

Zadavatel Město Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, zastoupen Mgr. Břetislavem Hrdličkovou, starostou města, Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujících se k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce „Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice“.

Dotaz č.1:

V souvislosti s výběrovým řízením na zakázku „Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice“ žádám o doplňující informace:

1 - Veřejné osvětlení a umístění jeho osvětlovacích bodů jsou zachovány. Pouze je doporučeno na dva stožáry v trase přeložky ještě doplnit druhý osvětlovací bod mířící na druhou stranu k nové trase tak, jako to je provedeno na celé trase stezky přes Podskalí, kde je stožár lampy umístěn mezi jednotlivými oddělenými pruhy stezky. Případně lze tyto dva osvětlovací body nahradit oboustrannými. Upozorňujeme, že staré původní lampy se již nevyrábí. Jakým způsobem máme ocenit položku č. 36 (Doplnění osvětlovacího bodu veřejného osvětlení na stávající stožáry – směrem k cyklostezce) ve výkazu výměr?

2 - Upozorňujeme na fakt, že v trase nové cyklostezky vede silový kabel města Strakonice – kompletní silové rozvody po Podskalí založené v r. 2018 viz příloha. Jakým způsobem máme ocenit položku č. 23 (Ochrana stávajícího kabelu VO v místě přechodu nové trasy stezky dvoudílnou chráničkou) ve výkazu výměr?

Odpověď:

Výkaz výměr zůstává stávající. Pokud nebude možné dodat z jakéhokoli důvodu předmětné lampy, nebudou realizovány a budoucí zhotovitel předloží zástupci města Strakonice změnový list na méněpráce. Dále upozorňujeme budoucího zhotovitele, že v trase nové cyklostezky se nachází silový kabel viz příloha, se kterým projektová dokumentace nepočítala. V případě potřeby bude silový kabel opatřen chráničkou nebo bude přeložen a budoucí zhotovitel předloží zástupci města Strakonice změnový list na vícepráce.

Z výše zmíněných důvodů bude termín pro předkládání nabídek na akci "Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice" prodloužen. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 17.05.2022 v 10:00 hod.

Ing. Jana Narovcová, v. r.
vedoucí majetkového odboru

otisk úředního razítka