

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

1.1. Identifikace zadavatele:

Název zadavatele: **město Strakonice**
Se sídlem: Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
Statutární zástupce: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
Právní forma: obec, územně samosprávný celek
Profil zadavatele: <https://www.profilyzadavatelů.cz/profil/messtrako/>
(dále také jako „zadavatel“)
Město Strakonice je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1), písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), veřejným zadavatelem.

1.2. Identifikace zástupce zadavatele:

V souladu s ustanovení § 43 ZZVZ se zadavatel při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením nechává smluvně zastoupit jinou osobou:
Zástupce zadavatele pro administraci výběrového řízení:

Poradce: **CORPORIN s.r.o.**
Sídlem: Luční 447, 386 01 Strakonice
Kancelář: **Jezerní 1394, 386 01 Strakonice**
Zastoupená: JUDr. Jindřichem Kotrchem, jednatelem společnosti
IČO: 28092635
telefon: +420 383 392 665
mob. telefon: +420 606 703 203
E-mail: jindrich.kotrch@corporin.eu
Datová schránka: u5nwp58
Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka výběrového řízení, zrušit výběrové řízení.

2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice

3. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Veřejná zakázka na stavební práce

4. DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. b) ZZVZ. **Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ.**

5. DOTAZY, ODPOVĚDI, Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dne 16.03.2023 byly v rámci prohlídky místa plnění vzneseny následující dotazy dodavatelů na vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast ve výběrovém řízení, včetně dodavatelů, kteří vznesli dotazy na vysvětlení zadávací dokumentace, toto vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím rozsahu.

Zadavatel poskytuje tyto informace na základě dotazu dodavatele (dotaz – odpověď). Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.

dotaz 1.:

Jakým způsobem budou spojovány bazénové folie?

Odpověď zadavatele:

Bazénová folie bude v místě dna spojována na sraz s použitím podkladní folie pod spojem (PVC folie 1,5 mm). U stěn a ostatních ploch bude folie spojována přesahem.

dotaz 2.:

Kde je požadována protiskluzová úprava bazénové folie?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje protiskluzovou úpravu v celém rozsahu.

dotaz 3.:

Jakým způsobem nacenit položky nátoky, odtoky, prostupy?

Odpověď zadavatele:

Řešení nátoků, odtoků a prostupů z hlediska izolace proti vodě je zahrnuto v položce 15 slepého rozpočtu (příloha č. 4A) a v položkách 14 a 15 slepého rozpočtu (příloha č. 4B). Součástí těchto položek není řešení napojení vodovodních rozvodů (trysky apod.).

S ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace jsou přílohou tohoto dokumentu opravené verze příloh č. 4A a 4B ZD

Příloha č. 4A Soupis prací a dodávek s výkazem výměr (varianta A.)

Příloha č. 4B Soupis prací a dodávek s výkazem výměr (varianta B.)

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při zpracování své nabídky použili informace z tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a nové znění příloh č. 4A a 4B zadávací dokumentace.

Zadavatel dále z vlastního podnětu ještě upřesňuje, že z hlediska organizace realizace stavebních prací požaduje přednostní řešení toboganového bazénu.

Tento dokument, včetně příloh, bude odeslán všem zájemcům o tuto veřejnou zakázku a dále zveřejněn na webových stránkách zadavatele.

Ve Strakonicih dne 16.03.2023

město Strakonice
zastoupené zástupcem
CORPORIN s.r.o.
JUDr. Jindřich Kotrch, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 4A Soupis prací a dodávek s výkazem výměr (varianta A.) - úprava

Příloha č. 4B Soupis prací a dodávek s výkazem výměr (varianta B.) - úprava