

LEGENDA ZNAČEK:

- VÝVOD 230V
- ROZVADĚČ
- HROMOSVOD
- SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

EL. SOUSTAVA: 3/N/PE, AC, 50 Hz, 380/230V, TN-S  
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČI, POJISTKAMI)  
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

- \* VEŠKERÉ NOVÉ KOVOVÉ PRVKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE A KOSTRY  
EL. ZAŘÍZENÍ NUTNO VODIVĚ POSPOJIT
- \* ROZVODY VEDENY V DRAŽKÁCH POD OMÍTKOU V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH.
- \* ROZVODY V KOUPELNÁCH DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
- \* KABELOVÉ ŽLABY, KOVOVÉ STÍNIČI PŘEPÁŽKY V KABELOVÝCH ŽLABECH BUDOU VODIVĚ POSPOJOVÁNY A PŘIPOJENY VODIČI CY6 z.žl. K EKVIPOVACÍM PŘÍPOJNICÍM.

INVESTOR



MĚSTO STRAKONICE  
  
Velké náměstí 2  
  
386 01 Strakonice  
  
IČ: 00251810

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


GENERÁLNÍ PROJEKTANT



BLACKBACK s.r.o.  
PODKOVÁŘSKÁ 800/6, PRAHA 9  
IČ: 24 763 071, DIČ: CZ24 763 071  
www.blackback.cz


PROJEKTANT ČÁSTI

BLACKBACK s.r.o.



±0,000=413,84

výškový systém BpV  
souř. systém JTSK



NÁZEV AKCE				
NÁVRH VENKOVNÍHO VÝTAHU A S TÍM SPOJENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠUMAVSKÁ na p.č. st. 298, k.ú. Přední Ptákovice				
AUTOR		ING. LUKÁŠ POJAR		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUKÁŠ POJAR		
SPOLUPRÁCE		BC. JAKUB FIALA		
ČÍSLO ZAKÁZKY		220604		
STUPEŇ		JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY (JDSP)		
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)		SO.01		
DÍL		D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY		
DÍLČÍ ČLENĚNÍ		D.1.4.8– ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU				
PŮDORYS 1.NP SILNOPROUD				
NAVRHOVANÝ STAV				
DATUM ODEVZDÁNÍ		04/2022	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PARÉ
DATUM TISKU		04/2022	1:50	
ČÍSLO VÝKRESU				
JDSP	SO.01	D.1.4.8	01	R00
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu	revize