



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A** Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 60 mm barvy přírodní šedé
Kladelcí vrstva z drčeného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Štěrkodeř (ŠD) tl. 200 mm zhuťněná na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Řádně zhuťněný rostlý terén (Edf,2 = 45 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)
- B** Obrusná vrstva - Asfaltový beton střednězrný (ACO11S 50/70) tl. 50 mm
Spojovací postřik 0,5 kg/m²
Podkladní vrstva - Obalované kamenivo hrubozrné (ACP 22S 50/70) tl. 90 mm
Infiltrační postřik 0,7 kg/02
Drť frakce 0-32 mm tl. 50 mm
Štěrkodeř tl. 300 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf,2/Edf,1 < 2,5)
Stávající plán popř. vylepšené podloží drť (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

- C** Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 80 mm barvy přírodní šedé
Kladelcí vrstva z drčeného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Štěrkodeř (ŠD) tl. 300 mm zhuťněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stávající plán popř. vylepšené podloží drť (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)
- D** Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 60 mm pro nevidomé barvy červené
Kladelcí vrstva z drčeného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Štěrkodeř (ŠD) tl. 200 mm zhuťněná na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Řádně zhuťněný rostlý terén (Edf,2 = 45 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)
- E** Betonová přídlažba tl. 80 mm, šířka 250 mm
Betonové lože z betonu C 16/20 tloušťky 150 mm
Štěrkodeř (ŠD) tl. 260 mm zhuťněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stávající plán popř. vylepšené podloží drť (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)
- G** Opětovně položená dlažba z kamenných kostek cca 10 x 10 cm tl. cca 100 mm
Kladelcí vrstva z drčeného kameniva frakce 4-8 mm tl. 50 mm
Štěrkodeř (ŠD) tl. 260 mm zhuťněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stávající plán popř. vylepšené podloží drť (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

CAAD - **SPRIT**
CAAD++

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Pavel Bláha			Ing. PAVEL BLÁHA Projektová činnost Holečkova 418, STRAKONICE tel. 604 314600 e-mail blaha.projekty@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavel Bláha				
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Bláha				
KRAJ:	Jihočeský	ST. ÚŘAD:	Strakonice	OBEC:	Strakonice
INVESTOR: Město Strakonice, IČ 002 51 810, Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice					
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY				ZAK.ČÍS	00923-4
AKCE : ÚPRAVA PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ULICE HOLEČKOVA, STRAKONICE				FORMÁT	03 x A4
				DATUM	03 / 2023
				ÚČEL	DSP
				MĚŘ.	1 : 20
OBSAH : C.1 STAVEBNÍ ČÁST - OBJEKT POZEMNÍ KOMUNIKACE Vzorový příčný řez 2-2				Č.VÝKR.	Č.1
				C.1.2.2b	C.1