



Město Strakonice

Městský úřad Strakonice
Odbor majetkový
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

MUST/011183/2024/MAJ/Zde

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Ing. Petr Zdeněk, DiS.

Telefon:

383 700 325

E-mail:

petr.zdenek@mu-st.cz

Datum:

12.03.2024

Vypraveno:

13.03.2024

Dodatečná informace č.1 k zadávacím podmínkám „Oprava kamenného brodu na náhonu včetně nové servisní lávky“

Zadavatel Město Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, zastoupen Mgr. Břetislavem Hrdličkovou, starostou města, Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujících se k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce „Oprava kamenného brodu na náhonu včetně nové servisní lávky“.

Dotaz č. 1:

V souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava kamenného brodu na náhonu včetně nové servisní lávky“ žádám o doplňující informace:

1 - Dle projektové dokumentace vyžadují stavební úpravy i dostavba brodu nejdříve dočasné přehrazení toku vody u nátoky a odklonění toku bude pouze přes brod. V druhé etapě bude provedeno dočasné přehrazení toku zatrubněním DN 500 dl. 3 m. Ve výkaze výměr je položka - převedení vody potrubím do DN 300 o délce 50 m, ale v popise položky je uvedeno, že bude čerpána pouze se souhlasem investora. Prosím o odpověď, jak bude řešeno odklonění toku, případně co platí?

2	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	50,00000		0,00
---	--------------	--	---	----------	--	------

položka čerpána pouze se souhlasem investora : 5*10

50,00000

2 - V technické zprávě se uvádí, že konstrukce lávky je navržena z lepených trámů BSH a pochozí plocha lávky bude ze smrkových fošen s protiskluzovou povrchovou úpravou (frézované drážky). Položka ve výkaze výměr uvádí pochozí plochu lávky z tvrdého dřeva. Prosím o odpověď z jakého dřeva má být pochozí lávka?

26	421952211R00	Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z fošen	m3	1,88168		
----	--------------	--	----	---------	--	--

Odpověď:

1 - Plánovaným řešením je primárně uzavření stavidla na nátoky do náhonu, které se provádí v objektu mezi Pětikolským jezem a kostelem u sv. Markéty. Toto je v majetku a správě města Strakonice a může s regulací nakládat dle uvážení. Odbor životního prostředí ani Povodí Vltavy proti tomu nic nenamítají. S ohledem na minimální sklon vodoteče není zcela jasné, zda a s jakou

časovou prodlevou se podaří, aby hladina opravdu klesla na minimum, tj. pod úroveň pro realizaci stavby. Proto PD počítá spíše s variantou, že bude v určité míře nutné před brodem provedení zatrubnění a přehrazení koryta. Samotný rozsah bude zřejmý právě až po klesnutí hladiny, jelikož uzavření náhonu ještě nikdo neprováděl.

2 - Pochozí plocha bude z modřínu, řešení dle PD: s frézovanými drážkami, opatřeno impregnací, čela v místě prořezu musí být natřena.

Z výše zmíněných důvodů bude termín pro předkládání nabídek na akci " Oprava kamenného brodu na náhonu včetně nové servisní lávky" prodloužen. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 27.03.2024 v 10:00 hod.

otisk úředního razítka

Ing. Jana Narovcová v. r.
vedoucí odboru