



POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PROUDOVÝMI CHRANIČI DLE ČSN 33 2000-4-41 EDICE 3
PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 EDICE 3
V KUCHYNI AD2, AA6 DLE ČSN 33 2000-5-51 EDICE 3
INSTALACI PROVÉST POD OMÍTKOU A V PODHLEDU V PŘÍCHÝTKÁCH

LEGENDA:

- TRASA VEDENÍ
- SVĚTELNÝ ROZVOD (CYKY-J 3x1,5)
- ZÁSUVKOVÝ ROZVOD (CYKY-J 3x2,5)
- PŘÍVODY EL. ZAŘÍZENÍ

- ROZVÁDĚČ
- ZÁRÍVKOVÉ SVÍTIDLO
- JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ
- STRÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
- SERIOVÝ PŘEPÍNAČ
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
- ZÁSUVKA
- TROJPÓLOVÁ ZÁSUVKA
- TROJPÓLOVÝ SPINAČ
- VENTILÁTOR

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Pavel Harant	Ing. Miloslav Kůta	Ing. Miloslav Kůta elektroprojekce Lidická 170 386 01 Strakonice IČ : 606 48 597 TEL.: 732 425 722
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miloslav Kůta		
VYPRACOVAL	Ing. Miloslav Kůta		
INVESTOR:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice		
OKRES:	Strakonice	OBEČ:	Strakonice
AKCE :	ÚPRAVY KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY F.L. ČELÁKOVSKÉHO JEZERNÍ ULICE Č.P. 1280, STRAKONICE MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PARCELA Č.ST. 35311, K.Ú. STRAKONICE, JEZERNÍ ULICE Č.P. 1280		
OBSAH :	D.1.4.D Elektroinstalace - 1.NP		
		Č.VÝKR.	ČÁST
		1 : 100	D.1.4.D.2 EI