



[illegible][illegible]


POHLED Z PRAVÉ STRANY




POHLED ZE SERVISNÍ STRANY



PUDORYS



TLUMIČ HLUKU



VZT JEDNOTKA S REPERACIÍ TEPLA SEŠTAVNÁ (nopl. REMAK AeroMotor XP 17)
 VÝSTUP 13 400 m³ hod. AKA, ODVOD 13 400 m³ hod. AKA, 650 Pa
 PRÍVODNÝ VENTILÁTOR 2666 (max. 2860) el.mín.-93%, 2x EC MOTOR 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A
 ODVÁDNÝ VENTILÁTOR 2659 (max. 2860) el.mín.-93%, 2x EC MOTOR 2x 3,7 kW, 3NPE 400 V, 2x 5,8A
 DESKOVÝ REKUPÉRATOR S 8V-PASSEM, ŽIAR 108,2 kW, ÚČINNOSŤ 68% (suchá 59%)
 TOPNÁ VODA 70°C, 2170 kg/hod, 50,7 kW, 2,2 kPa, 6 kV
 PRÍMÝ VÝPARNÍK 33,9 kW, CHLADIVO R 410 A, 2228 mm
 AKUSTICKÝ VÝKON PRÍVOD: VYSTUPNÝSTUPOKOLÍ 60 / 63 / 67 dB(A)

AKUSTICKÝ VÝKON ODVOD: VSTUP/VÝSTUP/OKOLÍ 70 / 73 / 67 dB(A)
HMOTNOST 2092 kg

HSP:	Ing. Pavel Harant	Profesionální inženýr Ing. PAVEL HARANT <i>Společnost s ručním podpisem</i>	
Vypracoval:	Ing. Pavel Harant	STRAKOVSKÁ 478E	Č.Ú. 603 00 620
Investor:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice	TEL. 386 39 357	
Adresa:	ÚPRAVY KUCHYNĚ ZŠ F.L. ČELAKOVSKÉHO JEZERNÍ ULICE Č.P. 1280, STRAKONICE MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PARCELA Č. ST. 3531, k.č. STRAKONICE (759159), STRANČÍ ULICE Č.P. 1280		Datum: 03/2024 Formát: 2 A4 Měřítko: 1:50
Výkres:	D.1.4.4. TECHNICKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ - Zařízení pro klimatizaci budov VZDUCHOTECHNIKA ŘEZY STROJOVNOU VZT		Skupina: DPS + DVZ Č. výkresu: 04 Část: D.1.4.4. VZT