



POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-S  
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41  
PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41  
INSTALACI PROVÉST POD OMÍTKOU V TRUBKÁCH  
STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY  
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM

LEGENDA:

- ..... ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA 20MM
- ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA 40MM
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V
- ZÁSUVKA 230V
- ZÁSUVKA 230V (PŘEP.OCHRANA TYP 3)
- DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45 CAT6A
- KRABICE KP 68
- KRABICE KO 125

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Miloš Polanka		Ing. Miloslav Kůta elektroprojekce Lidická 170 386 01 Strakonice IČO : 606 48 597 TEL.: 732 425 722				
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miloslav Kůta						
VYPRACOVAL	Ing. Miloslav Kůta						
INVESTOR:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice						
OKRES:	Strakonice	OBEČ:	Strakonice				
AKCE :					FORMÁT	2 x A4	KOPIE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ Č.P. 166, STRAKONICE					DATUM	02 / 2025	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ KUCHYNĚ, JÍDELNY A ŠKOLNÍ DRUŽINY					STUPEŇ	DPS	
PARC.Č.ST. 182/1, K.Ú. NOVÉ STRAKONICE					MĚŘ.	1 : 50	
OBSAH :					Č. VÝKR.		ČÁST
Slaboproud - čelní stěny v učebnách					3.		SL