



POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41
PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41
INSTALACI PROVÉST POD OMÍTKOU V TRUBKÁCH
STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM

LEGENDA:

- ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA 20MM
- ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA 40MM
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V
- ZÁSUVKA 230V
- ZÁSUVKA 230V (PŘEP. OCHRANA TYP 3)
- DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45 CAT6A
- KRABICE KP 68
- KRABICE KO 125

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Miloš Polanka		Ing. Miloslav Kůta elektroprojekce Lidická 170 386 01 Strakonice IČO : 606 48 597 TEL.: 732 425 722
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miloslav Kůta		
VYPRACOVAL	Ing. Miloslav Kůta		
INVESTOR:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice		
OKRES:	Strakonice	OBEČ: Strakonice	
AKCE : ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ Č.P. 166, STRAKONICE OPRAVA ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ KUCHYNĚ, JÍDELNY A ŠKOLNÍ DRUŽINY PARC.Č.ST. 182/1, K.Ú. NOVÉ STRAKONICE			FORMÁT1 x A4KOPIE
			DATUM02 / 2025
			STUPEŇDPS
			MĚŘ.1 : 50
OBSAH : Silnoproud - čelní stěny v učebnách			Č.VÝKR. 3.
			ČÁST EI