

Souhrnné údaje

Firma:

Stavba: OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚÚ STRAKONICE

Místo: parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice

Investor:

Zakázka: otopná soustava.DMW

Archiv:

Projektant:

Datum: 14.1.2025

E-mail:

Telefon:

Místnosti

Provozní skupina číslo 1a ÚSEK 1 $t_{w1} = 75.0\text{ °C}$ $\Delta t = 10.0\text{ K}$

Č.M.	Popis	Ap m ²	Aup m ²	At m ²	Ldp m	Ldl m	t _i °C	Q _{Mc} W	Q _{Mu} W	Q _{Mi} W	ΔQ W	Q _{Mi} %	Q _d W
101	Garáž	47,0	47,0	0,0			20,0	6 353	6 353	6 742	389	106,1	0
102	WC	1,4	1,4	0,0			20,0	213	213	226	13	106,3	0
103	Zázemí pro řidiče	3,3	3,3	0,0			20,0	418	418	452	34	108,2	0
104	Garáž	47,2	47,2	0,0			20,0	7 148	7 148	7 524	376	105,3	0
Σ		98,8	98,8	0,0	0,0	0,0		14 131	14 131	14 944	813		0

Výkon otopných těles 14 944 W

Provozní skupiny celkem

Ap m ²	At m ²	Q _{Mc} W	Q _{Mu} W	Q _{Mi} W	ΔQ W	Q _{Mi} %	Q _d W	Q _{Te} W	Q _{Pdl} W	Q _d +Q _{Te} +Q _{Pdl} W
98,8	0,0	14 131	14 131	14 944	813	105,8	0	14 944	0	14 944

Energetická bilance místností

Provozní skupina číslo 1a		ÚSEK 1	$t_{w1} = 75.0\text{ °C}$		$\Delta t = 10.0\text{ K}$									
Č.M.	Popis	A_p m ²	A_t m ²	t_i °C	Q_{Mu} W	Q_{Mi} W	ΔQ W	Q_{Mi} %	Q_d W	Zdroj	Specifikace	Délka m	A m ²	Výkon W
101	Garáž	47,0	0,0	20,0	6 353	6 742	389	106,1	0	101-01	22-060230-60			3606
										101-02	22-060200-60			3136
102	WC	1,4	0,0	20,0	213	226	13	106,3	0	102-01	10-060040-60			226
103	Zázemí pro řidiče	3,3	0,0	20,0	418	452	34	108,2	0	103-01	10-060080-60			452
104	Garáž	47,2	0,0	20,0	7 148	7 524	376	105,3	0	104-01	22-060160-60			2508
										104-02	22-060160-60			2508
										104-03	22-060160-60			2508

Výkon otopných těles 14944 W