


## ULOŽENÍ POTRUBÍ




## LEGENDA

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY NEBO CHODNÍKU | 6  | PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 80% PROCTOR STANDART |
| 2 | KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE                   | 7  | IDENTIFIKAČNÍ VODIČ min. CY 4                      |
| 3 | AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE                         | 8  | POTRUBÍ  |
| 4 | ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM                             | 9  | PÍSKOVÉ LOŽE                                       |
| 5 | TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                         | 10 | PAŽENÍ VÝKOPU                                      |

## ROZMĚRY [mm]

DN potrubí	40-80	100	150	200	300	400	500	600
šířka výkopu	800	800	800	850	850	1050	1200	1300
mln. šířka s pažením	900	900	900	950	950	1150	1300	1400
velikost zrn obsypu	0-4	0-4	0-4	0-4	0-8	0-8	0-8	0-8

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jiří Krajč		VYPRACOVAL Milan Kacovský		Milan Kacovský Nábřeží 84 386 01 Strakonice Tel. č.: 723 869 307 E-mail: mkacovsky@email.cz IČO: 02824451 DIČ: CZ8303161702			
							
OBEDNATEL Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice		STAVEBNÍ ÚŘAD Strakonice					
INVESTOR Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Strakonice					
NÁZEV AKCE  OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚÚ STRAKONICE VYTÁPĚNÍ A ZTI  ADRESA STAVBY  na pozemku parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice				DATUM 1/2025		FORMÁT A4	
				ČÍSLO ZAKÁZKY 1/2025			
				STUPEŇ DOKUMENTACE DSP			
				PROFESÍ KANALIZACE			
OBSAH VÝKRESU VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU 04	