



Pozn:  
Rozvody UT budou vedeny Cu potrubím v podlaže.  
Potrubí bude po celé délce izolované izolací Mirelon Pro tl. 13mm.  
Celá otopná soustava je dimenzovaná na teplotní spát 75/60°C.  
Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavice.  
Stáv. rozvody UT a otopná tělesa budou demontovány.

DOPROJEKANT Jiří Krajič		VYPRACOVAL Milan Kacovský		MILAN KACOVSKÝ N 386 Tel. č. E-mail: m IČO DIČ:		DATUM 1/2020 ČÍSLO ZAKÁZKY STUPEŇ DOKUMENTACE PROFESE Ú		MĚŘITKO 1:50	
OBJEDNATEL Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice		KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Strakonice		STAVBNÍ DĚL Strakonice					
INVESTOR Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice		NAZEV AKCE OPRAVA GARÁŽÍ U ODBORU DOPRAVY MĚŮ STRAKONICE VYTÁPĚNÍ A ZTI		na pozemku parc. č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice					
ADRESA STAVBY									
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS - ROZVOD ŮT									